



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2019 год)	80445.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2019 год)</i>	
Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1. Тепловые нагрузки абонентов	80445.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2. Тепловые сети	80445.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей	80445.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5. Графическая часть	80445.ОМ-ПСТ.001.005
Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления	80445.ОМ-ПСТ.002.001
Книга 3. Электронная модель систем теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1. Инструкция пользователя	80445.ОМ-ПСТ.003.001
Приложение 2. Руководство администратора	80445.ОМ-ПСТ.003.002
Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	80445.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей	80445.ОМ-ПСТ.004.001
Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.005.000
Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энер-	80445.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
гии	
Приложение 1. Графическая часть	80445.ОМ-ПСТ.006.001
Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	80445.ОМ-ПСТ.007.000
Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	80445.ОМ-ПСТ.008.000
Книга 9. Перспективные топливные балансы	80445.ОМ-ПСТ.009.000
Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.010.000
Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	80445.ОМ-ПСТ.011.000
Книга 12. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций	80445.ОМ-ПСТ.012.000
Приложение 1. Графическая часть	80445.ОМ-ПСТ.012.001
Книга 13. Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.013.000
Книга 14. Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год	80445.ОМ-ПСТ.014.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5
1 Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	6
2 Тепловые нагрузки подключенных к котельным «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»	72
3 Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети »	81

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ	6
Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным КЦ-7	72
Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным АО «СРТС»	81

1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СТЕРЛИТАМАКСКОЙ ТЭЦ И НОВО-СТЕРЛИТАМАКСКОЙ ТЭЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопления	вентиляции	ГВС, среднечас.	сумма	отопления	вентиляции	ГВС	сумма
СтТЭЦ	Башкортостан, г.Стерлитамак, г.Стерлитамак	0			0				
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.2	0,0381			0,0381	81,7245	0	0	81,7245
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.2 корп.б	0,2083		0,006	0,2143	446,8035	0	44,7498	491,5533
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.2 корп.е	0,4804	0,298		0,7784	1030,458	301,7425	0	1332,201
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.23 корп.а	0,0087			0,0087	18,6615	0	0	18,6615
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.30 корп.г	0,4573	0,001	0,009	0,4673	980,9085	1,012559	67,1247	1049,046
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.30 корп.е	0,0847			0,0847	181,6815	0	0	181,6815
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.35	0,3459		0,1575	0,5034	741,9555	0	1174,682	1916,638
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.35 корп.а	0,0723			0,0723	155,0835	0	0	155,0835
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.47 корп.б	0,1849			0,1849	396,6105	0	0	396,6105
СтТЭЦ	пр-кт Ленина, д.Метро	0,44	0,567		1,007	943,8	574,1209	0	1517,921
СтТЭЦ	пр-кт Октября, д.2	1,093		0,154	1,247	2344,485	0	1148,578	3493,063
СтТЭЦ	ул. Вокзальная, д.23 корп.б	0,032			0,032	68,64	0	0	68,64
СтТЭЦ	ул. Вокзальная, д.35	0,2784			0,2784	597,168	0	0	597,168
СтТЭЦ	ул. Вокзальная, д.37	0,3231		0,0546	0,3777	693,0495	0	407,2232	1100,273
СтТЭЦ	ул. Вокзальная, д.39	0,25		0,0555	0,3054	536,25	0	413,9357	950,1857
СтТЭЦ	ул. Вокзальная, д.39 корп.а	0,1379		0,0239	0,1617	295,7955	0	178,2534	474,0489
СтТЭЦ	ул. Вокзальная, д.6 корп.а	0,1392			0,1392	298,584	0	0	298,584
СтТЭЦ	ул. Волочаевская, д.26	0,0049			0,0049	10,5105	0	0	10,5105
СтТЭЦ	ул. Волочаевская, д.28	0,118			0,118	253,11	0	0	253,11
СтТЭЦ	ул. Геологическая, д.2 корп.а	0,5142		0,5981	1,1123	1102,959	0	4460,809	5563,768

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ	ул. Геологическая, д.2 корп.в	0,1543			0,1543	330,9735	0	0	330,9735
СтТЭЦ	ул. Геологическая, д.2 корп.г	0,0987		0,028	0,1267	211,7115	0	208,8324	420,5439
СтТЭЦ	ул. Геологическая, д.2 корп.д	0,221		0,004	0,225	474,045	0	29,8332	503,8782
СтТЭЦ	ул. Геологическая, д.2 корп.к	0,0377			0,0377	80,8665	0	0	80,8665
СтТЭЦ	ул. Геологическая, д.2 корп.л	0,004			0,004	8,58	0	0	8,58
СтТЭЦ	ул. Дружбы, д.1	0,5558		0,173	0,7288	1192,191	0	1290,286	2482,477
СтТЭЦ	ул. Дружбы, д.28	0,2321			0,2321	497,8545	0	0	497,8545
СтТЭЦ	ул. Дружбы, д.28 корп.а	0,6582			0,6582	1411,839	0	0	1411,839
СтТЭЦ	ул. Дружбы, д.29 корп.а	0,5304	0,362		0,8924	1137,708	366,5463	0	1504,254
СтТЭЦ	ул. Дружбы, д.29 корп.б	0,1335			0,1335	286,3575	0	0	286,3575
СтТЭЦ	ул. Дружбы, д.29 корп.г	0,148		0,015	0,163	317,46	0	111,8745	429,3345
СтТЭЦ	ул. Железнодорожная, д.1	0,5423			0,5423	1163,2335	0	0	1163,234
СтТЭЦ	ул. Железнодорожная, д.3	0,1739			0,1739	373,0155	0	0	373,0155
СтТЭЦ	ул. Железнодорожная, д.9 корп.А	0,0989			0,0989	212,1405	0	0	212,1405
СтТЭЦ	ул. Западная, д.1 корп.б	0,0189			0,0189	40,5405	0	0	40,5405
СтТЭЦ	ул. Западная, д.12 корп.а	1,3121			1,3121	2814,4545	0	0	2814,455
СтТЭЦ	ул. Западная, д.12 корп.б	0,0779			0,0779	167,0955	0	0	167,0955
СтТЭЦ	ул. Западная, д.12 корп.в	0,0036			0,0036	7,722	0	0	7,722
СтТЭЦ	ул. Западная, д.14-16	0,0822			0,0822	176,319	0	0	176,319
СтТЭЦ	ул. Западная, д.2	0,1063			0,1063	228,0135	0	0	228,0135
СтТЭЦ	ул. Западная, д.3	1,2989	1,07	0,0003	2,3693	2786,1405	1083,438	2,23749	3871,816
СтТЭЦ	ул. Западная, д.3 корп.а	0,2601			0,2601	557,9145	0	0	557,9145
СтТЭЦ	ул. Западная, д.4	0,1201			0,1201	257,6145	0	0	257,6145
СтТЭЦ	ул. Западная, д.5 корп.а	0,006			0,006	12,87	0	0	12,87
СтТЭЦ	ул. Западная, д.8	0,1974			0,1974	423,423	0	0	423,423
СтТЭЦ	ул. Западная, д.9		0,171		0,171	0	173,1476	0	173,1476
СтТЭЦ	ул. Западная, д.9 корп.а	0,1336			0,1336	286,572	0	0	286,572

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ	ул. Кочетова, д.26	1,165		0,269	1,434	2498,925	0	2006,283	4505,208
СтТЭЦ	ул. Кочетова, д.26 корп.а	0,242		0,0413	0,2833	519,09	0	308,0278	827,1178
СтТЭЦ	ул. Кочетова, д.26 корп.б	0,5017	0,501	0,774	1,7767	1076,1465	507,292	5772,724	7356,163
СтТЭЦ	ул. Кочетова, д.26 корп.в	0,24		0,0307	0,2707	514,8	0	228,9698	743,7698
СтТЭЦ	ул. Кочетова, д.43 корп.а	0,355			0,355	761,475	0	0	761,475
СтТЭЦ	ул. Кочетова, д.43 корп.б	0,042			0,042	90,09	0	0	90,09
СтТЭЦ	ул. Кочетова, д.43 корп.в	0,245			0,245	525,525	0	0	525,525
СтТЭЦ	ул. Кочетова, д.45	0,1731	0,015329	0,0266	0,2151	371,2995	15,52151	198,3908	585,2118
СтТЭЦ	ул. Курчатова, д.1	0,4902			0,4902	1051,479	0	0	1051,479
СтТЭЦ	ул. Локомотивная, д.3	0,0715			0,0715	153,3675	0	0	153,3675
СтТЭЦ	ул. Московская, д.1	0,061			0,061	130,845	0	0	130,845
СтТЭЦ	ул. Николаева, д.1	0,103			0,103	220,935	0	0	220,935
СтТЭЦ	ул. Николаева, д.3	0,1019			0,1019	218,5755	0	0	218,5755
СтТЭЦ	ул. Николаева, д.5	0,102			0,102	218,79	0	0	218,79
СтТЭЦ	ул. Николаева, д.7	0,1942			0,1942	416,559	0	0	416,559
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.1	0,151	0,399		0,55	323,895	404,011	0	727,906
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.11	0,0466			0,0466	99,957	0	0	99,957
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.11 корп.а	0,1775			0,1775	380,7375	0	0	380,7375
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.12	0,0705			0,0705	151,2225	0	0	151,2225
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.13	0,2356	0,670862		0,9064	505,362	679,2872	0	1184,649
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.13 корп.а	0,2491			0,2491	534,3195	0	0	534,3195
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.15	0,746			0,746	1600,17	0	0	1600,17
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.16	0,397			0,397	851,565	0	0	851,565
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.17	0,2389			0,2389	512,4405	0	0	512,4405
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.19	0,0664			0,0664	142,428	0	0	142,428
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.19 корп.а	0,0572			0,0572	122,694	0	0	122,694
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.2	2,0036			2,0036	4297,722	0	0	4297,722

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.2 корп.Б	0,2002			0,2002	429,429	0	0	429,429
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.21	0,035			0,035	75,075	0	0	75,075
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.24	0,0231			0,0231	49,5495	0	0	49,5495
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.3	0,2675			0,2675	573,7875	0	0	573,7875
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.3 корп.а	0,3561			0,3561	763,8345	0	0	763,8345
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.4	0,651			0,651	1396,395	0	0	1396,395
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.6	1,2335	0,15		1,3835	2645,8575	151,8838	0	2797,741
СтТЭЦ	ул. Профсоюзная, д.7	0,3871			0,3871	830,3295	0	0	830,3295
СтТЭЦ	ул. Революционная, д.2 корп.А	0,2901		0,2118	0,5019	622,2645	0	1579,668	2201,932
СтТЭЦ	ул. Свердлова, д.188	0,0945		0,0237	0,1182	202,7025	0	176,7617	379,4642
СтТЭЦ	ул. Свердлова, д.190	0,0799			0,0799	171,3855	0	0	171,3855
СтТЭЦ	ул. Свердлова, д.192	0,0473			0,0473	101,4585	0	0	101,4585
СтТЭЦ	ул. Свердлова, д.196	0,0474			0,0474	101,673	0	0	101,673
СтТЭЦ	ул. Свердлова, д.198	0,0479			0,0479	102,7455	0	0	102,7455
СтТЭЦ	ул. Свердлова, д.200	0,0479			0,0479	102,7455	0	0	102,7455
СтТЭЦ	ул. Свердлова, д.57	0,0981		0,0241	0,1222	210,4245	0	179,745	390,1695
СтТЭЦ	ул. Связистов, д.5 корп.а	0,1129		0,1129	0,2259	242,1705	0	842,0421	1084,213
СтТЭЦ	ул. Связистов, д.7 корп.а	0,1354		0,0192	0,1546	290,433	0	143,1994	433,6324
СтТЭЦ	ул. Тукаева, д.35	0,7658			0,7658	1642,641	0	0	1642,641
СтТЭЦ	ул. Фурманова, д.18	0,3768			0,3768	808,236	0	0	808,236
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.101	0,2648		0,0342	0,299	567,996	0	255,0739	823,0699
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.101 корп.а	0,2479		0,0284	0,2764	531,7455	0	211,8157	743,5612
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.101 корп.б	0,5528		0,1664	0,7192	1185,756	0	1241,061	2426,817
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.101 корп.в	0,2452		0,0213	0,2664	525,954	0	158,8618	684,8158
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.103	0,2041		0,01	0,2141	437,7945	0	74,583	512,3775
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.105	0,0876			0,0876	187,902	0	0	187,902
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.138 корп.а	0,2016		0,0058	0,2074	432,432	0	43,25814	475,6901

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.138 корп.б	0,0449			0,0449	96,3105	0	0	96,3105
СтТЭЦ	ул. Худайбердина, д.140 корп.а	0,2003		0,0054	0,2058	429,6435	0	40,27482	469,9183
СтТЭЦ	ул. Шаймуратова, д.2	0,4934			0,4934	1058,343	0	0	1058,343
СтТЭЦ	ул. Шаймуратова, д.2 корп.а	0,0841			0,0841	180,3945	0	0	180,3945
СтТЭЦ	ул. Шаймуратова, д.4	0,1232			0,1232	264,264	0	0	264,264
СтТЭЦ	ул. Шаймуратова, д.6	0,1757			0,1757	376,8765	0	0	376,8765
СтТЭЦ	ул. Шота Руставели, д.1 корп.а	0,1941			0,1941	416,3445	0	0	416,3445
СтТЭЦ	ул. Элеваторная, д.1	0,718			0,718	1540,11	0	0	1540,11
СтТЭЦ	ул. Элеваторная, д.1 корп.з	0,1156			0,1156	247,962	0	0	247,962
СтТЭЦ	ул. Элеваторная, д.3	0,0888		0,0005	0,0893	190,476	0	3,72915	194,2052
СтТЭЦ	ул. Элеваторная, д.37	9,9936	5,19		15,1836	21436,272	5255,18	0	26691,45
СтТЭЦ	ул. Элеваторная, д.39	1,0394		0,0443	1,0838	2229,513	0	330,4027	2559,916
СтТЭЦ ,всего		41,3168	9,395191	3,1285	53,8407	88624,536	9513,184	23333,29	121471
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	Башкортостан, г.Стерлитамак, г.Стерлитамак	0			0				
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	проезд. 40-й, д.8	2,424			2,424	5199,48	0	0	5199,48
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Аркадия Гайдара, д.2	1,8089		0,945	2,7539	3880,0905	0	7048,094	10928,18
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Аркадия Гайдара, д.4	1,4994		0,0589	1,5584	3216,213	0	439,2939	3655,507
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Аркадия Гайдара, д.6	0,1772		0,245	0,4222	380,094	0	1827,284	2207,378
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Бабушкина, д.173	0,1537			0,1537	329,6865	0	0	329,6865
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Гастелло, д.2	3,6874	3,6	0,0161	7,3035	7909,473	3645,212	120,0786	11674,76
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Гражданская, д.41	0,132		0,0366	0,1686	283,14	0	272,9738	556,1138
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Гранитная, д.1	0,068		0,0196	0,0876	145,86	0	146,1827	292,0427
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Гранитная, д.4	0,0175			0,0175	37,5375	0	0	37,5375
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Гранитная, д.4 корп.а	0,125		0,0294	0,1544	268,125	0	219,274	487,399
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Гранитная, д.6	0,09		0,0167	0,1067	193,05	0	124,5536	317,6036
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Гранитная, д.8	0,091		0,0147	0,1057	195,195	0	109,637	304,832
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Ленинградская, д.1	0,0335			0,0335	71,8575	0	0	71,8575

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Макаренко, д.1	0,046		0,0098	0,0558	98,67	0	73,09134	171,7613
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Макаренко, д.1 корп.а	0,1646		0,0105	0,1751	353,067	0	78,31215	431,3792
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Макаренко, д.2 корп.а	0,166		0,0323	0,1983	356,07	0	240,9031	596,9731
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Макаренко, д.2 корп.б	0,161		0,0376	0,1986	345,345	0	280,4321	625,7771
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Радищева, д.6	0,14		0,0482	0,1882	300,3	0	359,4901	659,7901
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Радищева, д.8	0,184		0,0335	0,2175	394,68	0	249,8531	644,5331
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Совхозная, д.27	0,2294		0,0545	0,2839	492,063	0	406,4774	898,5404
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Совхозная, д.32	0,9935	2,783	0,557	4,3335	2131,0575	2817,951	4154,273	9103,282
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Черняховского, д.1 корп.а	0,125		0,0302	0,1552	268,125	0	225,2407	493,3657
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Черняховского, д.14 корп.а	0,031		0,0032	0,0341	66,495	0	23,86656	90,36156
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Черняховского, д.16	0,0399		0,252	0,2919	85,5855	0	1879,492	1965,077
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Черняховского, д.18	0,0023		0,0162	0,0185	4,9335	0	120,8245	125,758
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Черняховского, д.5	0,353			0,353	757,185	0	0	757,185
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш»	ул. Черняховского, д.7	0,211		0,0432	0,2542	452,595	0	322,1986	774,7936
СтТЭЦ, ОАО «Строймаш», всего		13,1543	6,383	2,5102	22,0475	28215,9735	6463,163	18721,82	53400,96
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Лесной 1-й, д.15 корп.б	0,0392			0,0392	84,084	0	0	84,084
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Народный, д.10	0,3055		0,146	0,4515	655,2975	0	1088,912	1744,209
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Речной 1-й, д.2	0,0398			0,0398	85,371	0	0	85,371
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Речной 1-й, д.4	0,0128			0,0128	27,456	0	0	27,456
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Тукаева, д.10	0,0087			0,0087	18,6615	0	0	18,6615
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Тукаева, д.11	0,0181			0,0181	38,8245	0	0	38,8245
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Тукаева, д.13	0,014			0,014	30,03	0	0	30,03
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Тукаева, д.4	0,0072			0,0072	15,444	0	0	15,444
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Тукаева, д.5	0,018			0,018	38,61	0	0	38,61
СтТЭЦ (покупное тепло)	пер. Тукаева, д.9	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.1	0,3067			0,3067	657,8715	0	0	657,8715
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.10	0,3322		0,024	0,3562	712,569	0	178,9992	891,5682

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.11	0,3041			0,3041	652,2945	0	0	652,2945
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.12	0,2105			0,2105	451,5225	0	0	451,5225
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.14	0,3326			0,3326	713,427	0	0	713,427
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.15	0,395			0,395	847,275	0	0	847,275
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.16	0,4472			0,4472	959,244	0	0	959,244
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.17 корп.а	0,0071			0,0071	15,2295	0	0	15,2295
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.17 корп.а-б	0,0518			0,0518	111,111	0	0	111,111
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.18	0,386		0,04	0,426	827,97	0	298,332	1126,302
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.19	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.19 корп.а	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.2 корп.а	0,0055			0,0055	11,7975	0	0	11,7975
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.2 корп.в	0,0792		0,0003	0,0795	169,884	0	2,23749	172,1215
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.20	0,2484			0,2484	532,818	0	0	532,818
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.22	0,2278			0,2278	488,631	0	0	488,631
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.23	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.24	0,2609		0,0496	0,3105	559,6305	0	369,9317	929,5622
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.24 корп.а	0,164		0,045	0,209	351,78	0	335,6235	687,4035
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.24 корп.б	0,165		0,0435	0,2085	353,925	0	324,4361	678,3611
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.25	0,1702			0,1702	365,079	0	0	365,079
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.26	0,2679		0,0648	0,3327	574,6455	0	483,2978	1057,943
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.26 корп.а	0,166		0,0439	0,2099	356,07	0	327,4194	683,4894
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.26 корп.б	0,2707		0,0866	0,3573	580,6515	0	645,8888	1226,54
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.27	0,2543			0,2543	545,4735	0	0	545,4735
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.28	0,359		0,0516	0,4106	770,055	0	384,8483	1154,903
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.28 корп.а	0,175		0,0455	0,2205	375,375	0	339,3527	714,7277
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.28 корп.б	0,3177		0,0336	0,3513	681,4665	0	250,5989	932,0654
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.29	0,175		0,0385	0,2135	375,375	0	287,1446	662,5196

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.30	0,271		0,0488	0,3199	581,295	0	363,965	945,26
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.30 корп.а	0,253		0,098	0,351	542,685	0	730,9134	1273,598
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.30 корп.б	0,1441			0,1441	309,0945	0	0	309,0945
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.30 корп.в	0,526		0,164	0,69	1128,27	0	1223,161	2351,431
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.31	0,0732			0,0732	157,014	0	0	157,014
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.32	0,417		0,1135	0,5305	894,465	0	846,5171	1740,982
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.32 корп.а	0,027			0,027	57,915	0	0	57,915
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.32 корп.в	0,2838			0,2838	608,751	0	0	608,751
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.34	0,2362		0,0469	0,2831	506,649	0	349,7943	856,4433
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.34 корп.а	0,258		0,0447	0,3027	553,41	0	333,386	886,796
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.34 корп.в	0,1684			0,1684	361,218	0	0	361,218
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.36	0,362		0,09	0,452	776,49	0	671,247	1447,737
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.36 корп.а	0,0153			0,0153	32,8185	0	0	32,8185
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.37	0,4943		0,022	0,5163	1060,2735	0	164,0826	1224,356
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.38	0,1837		0,007	0,1907	394,0365	0	52,2081	446,2446
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.38 корп.а	0,344		0,0927	0,4367	737,88	0	691,3844	1429,264
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.39	0,2686			0,2686	576,147	0	0	576,147
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.4	0,1519			0,1519	325,8255	0	0	325,8255
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.4 корп.а	0,0643			0,0643	137,9235	0	0	137,9235
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.40	0,2746		0,0461	0,3207	589,017	0	343,8276	932,8446
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.40 корп.а	0,3021		0,0473	0,3494	648,0045	0	352,7776	1000,782
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.41	0,2904			0,2904	622,908	0	0	622,908
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.42	0,366		0,0968	0,4628	785,07	0	721,9634	1507,033
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.43	0,2252			0,2252	483,054	0	0	483,054
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.44	0,5193		0,1335	0,6528	1113,8985	0	995,6831	2109,582
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.44 корп.а	0,504		0,0156	0,5196	1081,08	0	116,3495	1197,429
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.45	0,531			0,531	1138,995	0	0	1138,995

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.45 корп.а	0,4783		0,1155	0,5938	1025,9535	0	861,4337	1887,387
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.47	0,6727	0,022908	0,0129	0,7085	1442,9415	23,1957	96,21207	1562,349
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.47 корп.а	0,2445			0,2445	524,4525	0	0	524,4525
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.49	0,9704		0,3	1,2704	2081,508	0	2237,49	4318,998
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.49 корп.а	0,2154		0,074	0,2894	462,033	0	551,9142	1013,947
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.5	0,0989			0,0989	212,1405	0	0	212,1405
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.51	0,372		0,0824	0,4544	797,94	0	614,5639	1412,504
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.51 корп.а	0,3167		0,0619	0,3786	679,3215	0	461,6688	1140,99
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.53	0,5152		0,0786	0,5939	1105,104	0	586,2224	1691,326
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.55	0,1543			0,1543	330,9735	0	0	330,9735
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.57	0,3132		0,0619	0,3751	671,814	0	461,6688	1133,483
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.59	0,203		0,059	0,262	435,435	0	440,0397	875,4747
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.6	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.61	0,3259		0,059	0,3849	699,0555	0	440,0397	1139,095
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.63	0,2776		0,108	0,3856	595,452	0	805,4964	1400,948
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.65	0,2528		0,0687	0,3215	542,256	0	512,3852	1054,641
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.67	0,2465		0,0632	0,3097	528,7425	0	471,3646	1000,107
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.69	0,1365			0,1365	292,7925	0	0	292,7925
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.7	0,3142			0,3142	673,959	0	0	673,959
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.71	0,2287		0,0358	0,2646	490,5615	0	267,0071	757,5686
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.73	0,36		0,0998	0,4598	772,2	0	744,3383	1516,538
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.73 корп.а	0,347		0,0881	0,4351	744,315	0	657,0762	1401,391
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.75	0,257		0,0477	0,3047	551,265	0	355,7609	907,0259
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.77	0,2277		0,0955	0,3232	488,4165	0	712,2677	1200,684
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.77 корп.а	0,2947		0,0647	0,3594	632,1315	0	482,552	1114,684
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.79	0,246		0,0549	0,3009	527,67	0	409,4607	937,1307
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.8	0,6306		0,09	0,7206	1352,637	0	671,247	2023,884

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.81	0,2531		0,0619	0,315	542,8995	0	461,6688	1004,568
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.81 корп.а	0,256		0,0651	0,3211	549,12	0	485,5353	1034,655
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.81 корп.б	0,1515		0,0032	0,1547	324,9675	0	23,86656	348,8341
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.83	0,036		0,0005	0,0365	77,22	0	3,72915	80,94915
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.85	0,2634		0,0367	0,3001	564,993	0	273,7196	838,7126
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Ленина, д.87	0,3013		0,0851	0,3864	646,2885	0	634,7013	1280,99
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.32	0,7407	0,112	0,036	0,8887	1588,8015	113,4066	268,4988	1970,707
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.32 корп.а	0,1661			0,1661	356,2845	0	0	356,2845
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.39	0,2522		0,0035	0,2557	540,969	0	26,10405	567,0731
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.41	0,0435		0,0019	0,0454	93,3075	0	14,17077	107,4783
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.43	1,4334		0,2545	1,6879	3074,643	0	1898,137	4972,78
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.43 корп.а	0,1695		0,0018	0,1714	363,5775	0	13,42494	377,0024
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.45	0,34		0,0893	0,4293	729,3	0	666,0262	1395,326
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.47	0,252		0,0624	0,3144	540,54	0	465,3979	1005,938
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.49	0,1415		0,071	0,2125	303,5175	0	529,5393	833,0568
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.51	0,277		0,0556	0,3326	594,165	0	414,6815	1008,846
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.59	1,6025		0,2185	1,8211	3437,3625	0	1629,639	5067,001
СтТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.59 корп.а	0,0827			0,0827	177,3915	0	0	177,3915
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Абдрашитова, д.36	0,141		0,0295	0,1705	302,445	0	220,0199	522,4649
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Абдрашитова, д.4	0,6793			0,6793	1457,0985	0	0	1457,099
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.1	0,2575		0,0644	0,3219	552,3375	0	480,3145	1032,652
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.10	0,3928		0,0316	0,4244	842,556	0	235,6823	1078,238
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.11	0,254		0,0647	0,3187	544,83	0	482,552	1027,382
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.13	0,4305		0,0675	0,498	923,4225	0	503,4353	1426,858
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.2	0,453		0,1172	0,5702	971,685	0	874,1128	1845,798
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.3	0,254		0,0711	0,3251	544,83	0	530,2851	1075,115
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.4	0,2779		0,0754	0,3534	596,0955	0	562,3558	1158,451

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.5	0,254		0,0658	0,3198	544,83	0	490,7561	1035,586
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.6	0,1539		0,0762	0,2301	330,1155	0	568,3225	898,438
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.6 корп.а	0,2656		0,0696	0,3351	569,712	0	519,0977	1088,81
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.7	0,252		0,0692	0,3212	540,54	0	516,1144	1056,654
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.8	0,252		0,0722	0,3242	540,54	0	538,4893	1079,029
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.9	0,254		0,0696	0,3236	544,83	0	519,0977	1063,928
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Братская, д.1	0,278		0,0662	0,3442	596,31	0	493,7395	1090,049
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Братская, д.1 корп.а	0,1001		0,0131	0,1132	214,7145	0	97,70373	312,4182
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Братская, д.11	0,8626		0,2179	1,0805	1850,277	0	1625,164	3475,441
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Братская, д.3	0,2399		0,0627	0,3026	514,5855	0	467,6354	982,2209
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Братская, д.5	0,2755		0,0727	0,3482	590,9475	0	542,2184	1133,166
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Братская, д.7	0,1452		0,0549	0,2001	311,454	0	409,4607	720,9147
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Братская, д.9	0,2565		0,0632	0,3197	550,1925	0	471,3646	1021,557
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Братская, д.9 корп.а	0,363		0,089	0,452	778,635	0	663,7887	1442,424
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вагонная, д.2 корп.б	0,3649			0,3649	782,7105	0	0	782,7105
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Весенняя, д.23	0,142		0,0118	0,1538	304,59	0	88,00794	392,5979
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Весенняя, д.27	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Весенняя, д.31	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.0	0,0489			0,0489	104,8905	0	0	104,8905
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.1	0,4728		0,006	0,4788	1014,156	0	44,7498	1058,906
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.1 корп.б	0,0035		0,0001	0,0036	7,5075	0	0,74583	8,25333
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.10	0,338		0,0367	0,3747	725,01	0	273,7196	998,7296
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.11	0,182		0,0449	0,2269	390,39	0	334,8777	725,2677
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.11 корп.а	0,1101		0,016	0,1261	236,1645	0	119,3328	355,4973
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.12 корп.а	0,1468		0,0287	0,1755	314,886	0	214,0532	528,9392
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.13	0,6184		0,2267	0,8451	1326,468	0	1690,797	3017,265
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.13 корп.а	0,1236		0,0081	0,1317	265,122	0	60,41223	325,5342

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.13 корп.в	0,063			0,063	135,135	0	0	135,135
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.14 корп.а	0,348		0,0983	0,4463	746,46	0	733,1509	1479,611
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.15	0,7199		0,1916	0,9115	1544,1855	0	1429,01	2973,196
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.16 корп.а	0,125		0,0102	0,1352	268,125	0	76,07466	344,1997
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.17	0,0768			0,0768	164,736	0	0	164,736
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.18 корп.а	0,1873		0,0102	0,1975	401,7585	0	76,07466	477,8332
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.19	0,0739			0,0739	158,5155	0	0	158,5155
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.2	0,4821		0,0543	0,5363	1034,1045	0	404,9857	1439,09
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.2 корп.б	0,2047			0,2047	439,0815	0	0	439,0815
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.2 корп.в	0,2617			0,2617	561,3465	0	0	561,3465
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.2 корп.г	0,2963		0,0023	0,2986	635,5635	0	17,15409	652,7176
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.2 корп.д	0,4063		0,0705	0,4768	871,5135	0	525,8102	1397,324
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.21	0,7243		0,1556	0,8799	1553,6235	0	1160,511	2714,135
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.21 корп.а	0,274			0,274	587,73	0	0	587,73
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.21 корп.б	0,208			0,208	446,16	0	0	446,16
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.22 корп.а	0,259			0,259	555,555	0	0	555,555
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.23	0,6745		0,1486	0,8232	1446,8025	0	1108,303	2555,106
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.23 корп.а	0,277			0,277	594,165	0	0	594,165
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.23 корп.в	0,185		0,0596	0,2446	396,825	0	444,5147	841,3397
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.25	0,1578			0,1578	338,481	0	0	338,481
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.26	0,314		0,0737	0,3877	673,53	0	549,6767	1223,207
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.26 корп.а	0,0813		0,001	0,0823	174,3885	0	7,4583	181,8468
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.27	0,186		0,0586	0,2446	398,97	0	437,0564	836,0264
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.27 корп.а	0,114		0,0265	0,1405	244,53	0	197,645	442,175
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.28	0,47			0,47	1008,15	0	0	1008,15
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.29	0,1277		0,0682	0,1959	273,9165	0	508,6561	782,5726
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.3	0,199		0,0537	0,2527	426,855	0	400,5107	827,3657

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.30	0,257			0,257	551,265	0	0	551,265
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.30 корп.а	0,255		0,0564	0,3114	546,975	0	420,6481	967,6231
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.31	0,366		0,0732	0,4392	785,07	0	545,9476	1331,018
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.32	0,267		0,07	0,337	572,715	0	522,081	1094,796
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.33	0,519		0,0903	0,6093	1113,255	0	673,4845	1786,739
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.34	0,346		0,0915	0,4375	742,17	0	682,4345	1424,604
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.36	0,258		0,0669	0,3249	553,41	0	498,9603	1052,37
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.38	0,259		0,059	0,318	555,555	0	440,0397	995,5947
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.4 корп.а	0,27			0,27	579,15	0	0	579,15
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.5	0,232		0,232	0,464	497,64	0	1730,326	2227,966
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.7	0,2419		0,0595	0,3013	518,8755	0	443,7689	962,6444
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.7 корп.а	0,208			0,208	446,16	0	0	446,16
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.9	0,4775		0,0017	0,4792	1024,2375	0	12,67911	1036,917
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Вокзальная, д.9 корп.а	0,5893		0,0008	0,5901	1264,0485	0	5,96664	1270,015
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.1 корп.а	0,1219			0,1219	261,4755	0	0	261,4755
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.13	0,0044			0,0044	9,438	0	0	9,438
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.13 корп.а	0,1294			0,1294	277,563	0	0	277,563
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.15	0,247		0,0632	0,3102	529,815	0	471,3646	1001,18
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.15 корп.а	0,388		0,0413	0,4294	832,26	0	308,0278	1140,288
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.16	0,3251			0,3251	697,3395	0	0	697,3395
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.16 корп.а	0,203			0,203	435,435	0	0	435,435
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.16 корп.б	0,0547			0,0547	117,3315	0	0	117,3315
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.17	0,247		0,0643	0,3113	529,815	0	479,5687	1009,384
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.18	0,209			0,209	448,305	0	0	448,305
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.18 корп.а	0,1893			0,1893	406,0485	0	0	406,0485
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.2	0,738		0,0665	0,8044	1583,01	0	495,977	2078,987
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.20	0,3159			0,3159	677,6055	0	0	677,6055

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.3	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.4	0,1294		0,0505	0,18	277,563	0	376,6442	654,2072
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.6	0,336		0,1002	0,4362	720,72	0	747,3217	1468,042
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.6 корп.а	0,1204		0,0303	0,1506	258,258	0	225,9865	484,2445
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Волочаевская, д.9	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.1	0,2061		0,0578	0,2638	442,0845	0	431,0897	873,1742
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.11	0,248		0,072	0,32	531,96	0	536,9976	1068,958
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.13	0,2449		0,0697	0,3146	525,3105	0	519,8435	1045,154
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.20	0,2816		0,0661	0,3477	604,032	0	492,9936	1097,026
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.22	0,2291		0,0477	0,2767	491,4195	0	355,7609	847,1804
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.22 корп.а	0,2452		0,0479	0,2931	525,954	0	357,2526	883,2066
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.22 корп.б	0,23		0,0389	0,2689	493,35	0	290,1279	783,4779
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.24	0,265		0,0639	0,3289	568,425	0	476,5854	1045,01
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.24 корп.а	0,1965		0,0274	0,224	421,4925	0	204,3574	625,8499
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.24 корп.б	0,0088		0,003	0,0118	18,876	0	22,3749	41,2509
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.26	0,2434		0,0611	0,3045	522,093	0	455,7021	977,7951
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.28	0,3144		0,0773	0,3917	674,388	0	576,5266	1250,915
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.28 корп.а	0,304		0,065	0,369	652,08	0	484,7895	1136,87
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.3	0,249		0,0477	0,2967	534,105	0	355,7609	889,8659
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.5	0,2588		0,064	0,3228	555,126	0	477,3312	1032,457
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.7	0,1634		0,0708	0,2342	350,493	0	528,0476	878,5406
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Голикова, д.9	0,249		0,0701	0,3191	534,105	0	522,8268	1056,932
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.19	0,1982		0,0596	0,2578	425,139	0	444,5147	869,6537
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.19 корп.а	0,0211		0,0162	0,0373	45,2595	0	120,8245	166,084
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.21	0,2561		0,0513	0,3074	549,3345	0	382,6108	931,9453
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.23	0,1992		0,0678	0,267	427,284	0	505,6727	932,9567
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.23 корп.а	0,2133		0,0102	0,2235	457,5285	0	76,07466	533,6032

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.25	0,3077		0,0988	0,4065	660,0165	0	736,88	1396,897
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.27	0,23		0,063	0,293	493,35	0	469,8729	963,2229
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.29	0,0605			0,0605	129,7725	0	0	129,7725
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.36 корп.а	0,2628		0,054	0,3168	563,706	0	402,7482	966,4542
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дёповская, д.38	0,1769			0,1769	379,4505	0	0	379,4505
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дистанционная, д.3	0,028			0,028	60,06	0	0	60,06
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дистанционная, д.9	0,2816			0,2816	604,032	0	0	604,032
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.10	0,2023			0,2023	433,9335	0	0	433,9335
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.12	0,2505			0,2505	537,3225	0	0	537,3225
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.14	0,0414			0,0414	88,803	0	0	88,803
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.15	0,5257			0,5257	1127,6265	0	0	1127,627
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.16	0,0594			0,0594	127,413	0	0	127,413
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.17	0,234			0,234	501,93	0	0	501,93
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.17 корп.а	0,2768			0,2768	593,736	0	0	593,736
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.18	0,0901		0,031	0,1211	193,2645	0	231,2073	424,4718
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.19	0,264		0,0628	0,3268	566,28	0	468,3812	1034,661
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.19 корп.а	0,261		0,0654	0,3264	559,845	0	487,7728	1047,618
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.2	0,2777			0,2777	595,6665	0	0	595,6665
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.20	0,2375		0,0827	0,3202	509,4375	0	616,8014	1126,239
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.21	0,256		0,0661	0,3221	549,12	0	492,9936	1042,114
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.21 корп.а	0,2002		0,07	0,2701	429,429	0	522,081	951,51
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.23	0,3841		0,0772	0,4613	823,8945	0	575,7808	1399,675
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.23 корп.а	0,1619		0,0806	0,2425	347,2755	0	601,139	948,4145
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.24 корп.а	0,152		0,0462	0,1981	326,04	0	344,5735	670,6135
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.25	0,2529		0,0694	0,3223	542,4705	0	517,606	1060,077
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.27	0,53		0,0657	0,5957	1136,85	0	490,0103	1626,86
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.29	0,3821		0,1146	0,4968	819,6045	0	854,7212	1674,326

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.3	0,4047		0,0386	0,4434	868,0815	0	287,8904	1155,972
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.30	0,1935			0,1935	415,0575	0	0	415,0575
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.30 корп.а	0,1021		0,027	0,1291	219,0045	0	201,3741	420,3786
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.30 корп.б	0,1045		0,0241	0,1286	224,1525	0	179,745	403,8975
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.30 корп.в	0,102		0,0282	0,1302	218,79	0	210,3241	429,1141
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.31	0,3546		0,2347	0,5892	760,617	0	1750,463	2511,08
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.31 корп.а	0,2746		0,0809	0,3555	589,017	0	603,3765	1192,393
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.32	0,228		0,0988	0,3268	489,06	0	736,88	1225,94
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.32 корп.а	0,1997		0,0813	0,2809	428,3565	0	606,3598	1034,716
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.33	0,244		0,0609	0,3049	523,38	0	454,2105	977,5905
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.33 корп.1	0,0022		0,0162	0,0184	4,719	0	120,8245	125,5435
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.33 корп.а	0,0323			0,0323	69,2835	0	0	69,2835
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.34	0,1906		0,0787	0,2693	408,837	0	586,9682	995,8052
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.35	0,251		0,0575	0,3085	538,395	0	428,8523	967,2473
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.36	0,1897			0,1897	406,9065	0	0	406,9065
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.36 корп.а	0,2446			0,2446	524,667	0	0	524,667
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.36 корп.б	0,2098			0,2098	450,021	0	0	450,021
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.37	0,3586		0,0352	0,3938	769,197	0	262,5322	1031,729
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.37 корп.а	0,3858		0,0987	0,4845	827,541	0	736,1342	1563,675
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.38	0,3694		0,1372	0,5066	792,363	0	1023,279	1815,642
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.39	0,2559		0,0498	0,3057	548,9055	0	371,4233	920,3288
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.40	0,536		0,1033	0,6393	1149,72	0	770,4424	1920,162
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.41	0,271		0,0567	0,3277	581,295	0	422,8856	1004,181
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.42	0,2046		0,0707	0,2753	438,867	0	527,3018	966,1688
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.42 корп.а	0,1024		0,0379	0,1403	219,648	0	282,6696	502,3176
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.43	0,246		0,0719	0,3179	527,67	0	536,2518	1063,922
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.43 корп.а	0,0818		0,0147	0,0965	175,461	0	109,637	285,098

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.44	0,204		0,0741	0,2781	437,58	0	552,66	990,24
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.44 корп.а	0,2056		0,0632	0,2687	441,012	0	471,3646	912,3766
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.45	0,143			0,143	306,735	0	0	306,735
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.46	0,192		0,0503	0,2423	411,84	0	375,1525	786,9925
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.47	0,487		0,1108	0,5978	1044,615	0	826,3796	1870,995
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.47 корп.А	0,3587		0,0051	0,3637	769,4115	0	38,03733	807,4488
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.48	0,3663		0,1029	0,4692	785,7135	0	767,4591	1553,173
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.5	0,0417			0,0417	89,4465	0	0	89,4465
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.50	0,3746		0,1154	0,4899	803,517	0	860,6878	1664,205
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.52	0,2022		0,1006	0,3028	433,719	0	750,305	1184,024
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.54	0,0587			0,0587	125,9115	0	0	125,9115
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.56	0,1644		0,0005	0,1649	352,638	0	3,72915	356,3672
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.56 корп.а	0,0093		0,0162	0,0255	19,9485	0	120,8245	140,773
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.58	0,3727		0,1021	0,4748	799,4415	0	761,4924	1560,934
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.60	0,346		0,0893	0,4353	742,17	0	666,0262	1408,196
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.62	0,353		0,0898	0,4428	757,185	0	669,7553	1426,94
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.64	0,258		0,0666	0,3246	553,41	0	496,7228	1050,133
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.66	0,4568		0,1235	0,5803	979,836	0	921,1001	1900,936
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.66 корп.а	0,213		0,0522	0,2652	456,885	0	389,3233	846,2083
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.68	0,2917		0,0966	0,3883	625,6965	0	720,4718	1346,168
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.7	0,0411			0,0411	88,1595	0	0	88,1595
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.70	0,213		0,048	0,261	456,885	0	357,9984	814,8834
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Дружбы, д.9	0,1556		0,1556	0,3112	333,762	0	1160,511	1494,273
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.10	0,344			0,344	737,88	0	0	737,88
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.12	0,083			0,083	178,035	0	0	178,035
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.14	0,197			0,197	422,565	0	0	422,565
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.16	0,376			0,376	806,52	0	0	806,52

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.2	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.26	0,214			0,214	459,03	0	0	459,03
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.28	0,148			0,148	317,46	0	0	317,46
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.30	0,1036			0,1036	222,222	0	0	222,222
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.32	0,2277		0,044	0,2717	488,4165	0	328,1652	816,5817
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.32 корп.а	0,2925		0,054	0,3465	627,4125	0	402,7482	1030,161
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.34	0,123			0,123	263,835	0	0	263,835
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.4	0,26			0,26	557,7	0	0	557,7
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.40	0,258		0,0576	0,3156	553,41	0	429,5981	983,0081
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.42	0,078			0,078	167,31	0	0	167,31
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.44	0,238		0,0429	0,2809	510,51	0	319,9611	830,4711
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.46	0,129			0,129	276,705	0	0	276,705
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.50	0,076			0,076	163,02	0	0	163,02
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.52	0,3187		0,1006	0,4193	683,6115	0	750,305	1433,916
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.54	0,046			0,046	98,67	0	0	98,67
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.56	0,079			0,079	169,455	0	0	169,455
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.58	0,072			0,072	154,44	0	0	154,44
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.66	0,079			0,079	169,455	0	0	169,455
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Железнодорожная, д.68	0,243		0,056	0,299	521,235	0	417,6648	938,8998
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.13	0,1172		0,0224	0,1396	251,394	0	167,0659	418,4599
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.16	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.18 корп.а	0,0577			0,0577	123,7665	0	0	123,7665
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.19	0,0718		0,0879	0,1597	154,011	0	655,5846	809,5956
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.22	0,0479			0,0479	102,7455	0	0	102,7455
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.23	0,0401		0,1653	0,2054	86,0145	0	1232,857	1318,871
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.23 корп.а	0,0015		0,0162	0,0177	3,2175	0	120,8245	124,042
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.24	0,137			0,137	293,865	0	0	293,865

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.25	0,228		0,049	0,277	489,06	0	365,4567	854,5167
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.6	0,1274		0,015	0,1424	273,273	0	111,8745	385,1475
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Заводская, д.8	0,5847		0,1295	0,7142	1254,1815	0	965,8499	2220,031
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.2	0,644		0,2048	0,8488	1381,38	0	1527,46	2908,84
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.4	0,31		0,0847	0,3947	664,95	0	631,718	1296,668
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.6	0,507		0,1241	0,6311	1087,515	0	925,575	2013,09
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Комарова, д.10	0,1364		0,0121	0,1486	292,578	0	90,24543	382,8234
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Комарова, д.12	0,455		0,0692	0,5242	975,975	0	516,1144	1492,089
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Комарова, д.14	0,465		0,1176	0,5826	997,425	0	877,0961	1874,521
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Комарова, д.4	0,462		0,1154	0,5774	990,99	0	860,6878	1851,678
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Комарова, д.6	0,4676		0,1188	0,5864	1003,002	0	886,046	1889,048
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Комарова, д.8	0,1693		0,0675	0,2368	363,1485	0	503,4353	866,5838
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.30	0,7224		0,029	0,7514	1549,548	0	216,2907	1765,839
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.15	0,2113			0,2113	453,2385	0	0	453,2385
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.17	0,1521		0,0088	0,1609	326,2545	0	65,63304	391,8875
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.19	0,146			0,146	313,17	0	0	313,17
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.21	0,15		0,0077	0,1577	321,75	0	57,42891	379,1789
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.23	0,12			0,12	257,4	0	0	257,4
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.23 корп.а	0,227		0,0602	0,2872	486,915	0	448,9897	935,9047
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.23 корп.б	0,245		0,0512	0,2962	525,525	0	381,865	907,39
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.24	0,1495			0,1495	320,6775	0	0	320,6775
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.24 корп.1	0,0154			0,0154	33,033	0	0	33,033
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.24 корп.а	0,2202		0,0001	0,2203	472,329	0	0,74583	473,0748
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.24 корп.б	0,204			0,204	437,58	0	0	437,58
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.24 корп.в	0,209			0,209	448,305	0	0	448,305
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.24 корп.г	0,2537			0,2537	544,1865	0	0	544,1865
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.24 корп.д	0,1498			0,1498	321,321	0	0	321,321

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.24 корп.е	0,232			0,232	497,64	0	0	497,64
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.27	0,05			0,05	107,25	0	0	107,25
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.28	0,314		0,0698	0,3838	673,53	0	520,5893	1194,119
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.30	0,0106		0,0162	0,0268	22,737	0	120,8245	143,5615
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.31 корп.а	0,233		0,226	0,459	499,785	0	1685,576	2185,361
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.32	0,2194		0,0288	0,2482	470,613	0	214,799	685,412
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.34	0,257		0,0417	0,2987	551,265	0	311,0111	862,2761
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.35	0,0095			0,0095	20,3775	0	0	20,3775
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.39	0,0087			0,0087	18,6615	0	0	18,6615
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.40	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.44	0,0105			0,0105	22,5225	0	0	22,5225
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.46	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.50	0,0102			0,0102	21,879	0	0	21,879
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.54 корп.1	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Кочетова, д.56	0,007			0,007	15,015	0	0	15,015
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.16	0,265		0,0554	0,3204	568,425	0	413,1898	981,6148
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.18	0,2599		0,0686	0,3284	557,4855	0	511,6394	1069,125
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.20	0,256		0,0832	0,3392	549,12	0	620,5306	1169,651
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.22	0,258		0,0685	0,3265	553,41	0	510,8936	1064,304
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.24	0,249		0,0688	0,3178	534,105	0	513,131	1047,236
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.26	0,259		0,0707	0,3297	555,555	0	527,3018	1082,857
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.28	0,258		0,0665	0,3245	553,41	0	495,977	1049,387
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.30	0,3591		0,0962	0,4553	770,2695	0	717,4885	1487,758
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.32	0,4785		0,1187	0,5972	1026,3825	0	885,3002	1911,683
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.34	0,213		0,039	0,252	456,885	0	290,8737	747,7587
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.36	0,044		0,0019	0,0459	94,38	0	14,17077	108,5508
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.38	0,469		0,1078	0,5768	1006,005	0	804,0047	1810,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.40	0,253		0,0688	0,3218	542,685	0	513,131	1055,816
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.42	0,2838		0,075	0,3588	608,751	0	559,3725	1168,124
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.44	0,3073		0,0546	0,362	659,1585	0	407,2232	1066,382
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.7	0,5123		0,1163	0,6286	1098,8835	0	867,4003	1966,284
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.7 корп.а	0,002		0,0162	0,0182	4,29	0	120,8245	125,1145
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.9	0,212		0,0042	0,2162	454,74	0	31,32486	486,0649
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Лесная, д.16	0,6377			0,6377	1367,8665	0	0	1367,867
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Лесная, д.18	0,6316		0,1	0,7316	1354,782	0	745,83	2100,612
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Лесная, д.2	0,4222			0,4222	905,619	0	0	905,619
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Лесная, д.20	0,3087		0,0064	0,3151	662,1615	0	47,73312	709,8946
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Лесная, д.20 корп.а	0,3363		0,0239	0,3602	721,3635	0	178,2534	899,6169
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Лесная, д.24 корп.а	0,1517			0,1517	325,3965	0	0	325,3965
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Лесная, д.61	0,2262		0,0599	0,2861	485,199	0	446,7522	931,9512
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Лесная, д.61 корп.а	0,263		0,0309	0,2939	564,135	0	230,4615	794,5965
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.1	0,1031		0,0312	0,1343	221,1495	0	232,699	453,8485
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.11	0,227		0,0466	0,2736	486,915	0	347,5568	834,4718
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.12	0,051			0,051	109,395	0	0	109,395
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.12 корп.а	0,111			0,111	238,095	0	0	238,095
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.13	0,16			0,16	343,2	0	0	343,2
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.14	0,069			0,069	148,005	0	0	148,005
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.15	0,069			0,069	148,005	0	0	148,005
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.15 корп.а	0,0791		0,0121	0,0911	169,6695	0	90,24543	259,9149
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.16	0,1474		0,0178	0,1652	316,173	0	132,7577	448,9307
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.18	0,069			0,069	148,005	0	0	148,005
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.2 корп.а	0,2019			0,2019	433,0755	0	0	433,0755
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.5	0,288		0,0741	0,3621	617,76	0	552,66	1170,42
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.8	0,461			0,461	988,845	0	0	988,845

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.9 корп.а	0,092			0,092	197,34	0	0	197,34
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Локомотивная, д.9 корп.б	0,1024		0,037	0,1394	219,648	0	275,9571	495,6051
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.4	0,1533		0,49	0,6433	328,8285	0	3654,567	3983,396
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.11	0,0086			0,0086	18,447	0	0	18,447
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.13	0,012			0,012	25,74	0	0	25,74
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.13 корп.а	0,0254			0,0254	54,483	0	0	54,483
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.13 корп.б	0,003			0,003	6,435	0	0	6,435
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.13 корп.в	0,2904			0,2904	622,908	0	0	622,908
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.19	0,0086			0,0086	18,447	0	0	18,447
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.20	0,0086			0,0086	18,447	0	0	18,447
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.21	0,0093			0,0093	19,9485	0	0	19,9485
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.22	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.23	0,0092			0,0092	19,734	0	0	19,734
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.24	0,065			0,065	139,425	0	0	139,425
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.25	0,0086			0,0086	18,447	0	0	18,447
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.28	0,0161			0,0161	34,5345	0	0	34,5345
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.30	0,0173			0,0173	37,1085	0	0	37,1085
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.31	0,0086			0,0086	18,447	0	0	18,447
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.33	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.35	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.37	0,0086			0,0086	18,447	0	0	18,447
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.39	0,0085			0,0085	18,2325	0	0	18,2325
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.4	0,439		0,1021	0,5411	941,655	0	761,4924	1703,147
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.41	0,0131			0,0131	28,0995	0	0	28,0995
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.6	0,7923		0,1304	0,9226	1699,4835	0	972,5623	2672,046
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.7	0,0086			0,0086	18,447	0	0	18,447
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Менделеева, д.9	0,011			0,011	23,595	0	0	23,595

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.25 корп.а	0,251		0,0635	0,3145	538,395	0	473,6021	1011,997
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.25 корп.б	0,341		0,0836	0,4246	731,445	0	623,5139	1354,959
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.25 корп.в	0,464		0,1116	0,5756	995,28	0	832,3463	1827,626
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.25 корп.г	0,266		0,0681	0,3341	570,57	0	507,9102	1078,48
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.25 корп.д	0,377			0,377	808,665	0	0	808,665
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.25 корп.е	0,294		0,0491	0,3431	630,63	0	366,2025	996,8325
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.25 корп.ж	0,458		0,1254	0,5834	982,41	0	935,2708	1917,681
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.27	0,1826		0,1739	0,3564	391,677	0	1296,998	1688,675
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.27 корп.а	0,181			0,181	388,245	0	0	388,245
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.27 корп.б	0,24		0,0572	0,2972	514,8	0	426,6148	941,4148
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.27 корп.в	0,203		0,0458	0,2488	435,435	0	341,5901	777,0251
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.29	0,168			0,168	360,36	0	0	360,36
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.29 корп.а	0,0157		0,0162	0,0319	33,6765	0	120,8245	154,501
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.31	0,1776			0,1776	380,952	0	0	380,952
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.54	0,5578		0,0123	0,57	1196,481	0	91,73709	1288,218
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.56	0,6799		0,0527	0,7326	1458,3855	0	393,0524	1851,438
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.56 корп.а	0,2054			0,2054	440,583	0	0	440,583
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.56 корп.б	0,2572			0,2572	551,694	0	0	551,694
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.56 корп.в	0,268			0,268	574,86	0	0	574,86
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.56 корп.г	0,3223			0,3223	691,3335	0	0	691,3335
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.58	0,135			0,135	289,575	0	0	289,575
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.60	0,134			0,134	287,43	0	0	287,43
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нагуманова, д.62	0,1427			0,1427	306,0915	0	0	306,0915
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Народная, д.1 корп.а	0,144		0,0224	0,1664	308,88	0	167,0659	475,9459
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Народная, д.1 корп.б	0,14		0,0268	0,1668	300,3	0	199,8824	500,1824
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.1	0,2002			0,2002	429,429	0	0	429,429
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.1 корп.а	0,262			0,262	561,99	0	0	561,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.1 корп.б	0,0525		0,022	0,0745	112,6125	0	164,0826	276,6951
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.10	0,1988		0,0649	0,2638	426,426	0	484,0437	910,4697
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.2	0,2014			0,2014	432,003	0	0	432,003
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.2 корп.а	0,2058			0,2058	441,441	0	0	441,441
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.2 корп.б	0,2474			0,2474	530,673	0	0	530,673
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.4	0,0481		0,007	0,0551	103,1745	0	52,2081	155,3826
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.5	0,3082		0,0833	0,3915	661,089	0	621,2764	1282,365
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.7	0,2193		0,0551	0,2744	470,3985	0	410,9523	881,3508
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.8	0,0556			0,0556	119,262	0	0	119,262
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Нахимова, д.8 корп.а	0,288		0	0,288	617,76	0	0	617,76
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.10	0,2769		0,0649	0,3419	593,9505	0	484,0437	1077,994
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.110	0,0794			0,0794	170,313	0	0	170,313
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.12	0,1766		0,0435	0,2201	378,807	0	324,4361	703,2431
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.120	0,3775			0,3775	809,7375	0	0	809,7375
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.124	0,1401			0,1401	300,5145	0	0	300,5145
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.14	0,1714		0,0355	0,2069	367,653	0	264,7697	632,4227
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.18	0,6111		0,3005	0,9116	1310,8095	0	2241,219	3552,029
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.2	0,2692		0,1063	0,3755	577,434	0	792,8173	1370,251
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.2 корп.а	0,5792		0,1099	0,6891	1242,384	0	819,6672	2062,051
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.20	0,4664		0,212	0,6784	1000,428	0	1581,16	2581,588
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.22	0,6029			0,6029	1293,2205	0	0	1293,221
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.24	0,225			0,225	482,625	0	0	482,625
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.4	0,2769		0,1119	0,3888	593,9505	0	834,5838	1428,534
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.4 корп.а	0,3778		0,1122	0,4901	810,381	0	836,8213	1647,202
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.6	0,3154		0,0975	0,4129	676,533	0	727,1843	1403,717
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Николаева, д.8	0,1089		0,0392	0,1481	233,5905	0	292,3654	525,9559
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.10	0,0092			0,0092	19,734	0	0	19,734

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.119	0,1854		0,033	0,2185	397,683	0	246,1239	643,8069
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.12	0,0068			0,0068	14,586	0	0	14,586
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.121	0		0,0707	0,0707	0	0	527,3018	527,3018
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.125	0,0401			0,0401	86,0145	0	0	86,0145
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.129	0,93		0,1866	1,1166	1994,85	0	1391,719	3386,569
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.14	0,0079			0,0079	16,9455	0	0	16,9455
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.16	0,012			0,012	25,74	0	0	25,74
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.18	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.2	0,103		0,0036	0,1066	220,935	0	26,84988	247,7849
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.20	0,0108			0,0108	23,166	0	0	23,166
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.26	0,0084			0,0084	18,018	0	0	18,018
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.30	0,0115			0,0115	24,6675	0	0	24,6675
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.32	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.32 корп.а	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.34	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.34 корп.а	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.36	0,0855		0,0404	0,1259	183,3975	0	301,3153	484,7128
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.4	0,3228			0,3228	692,406	0	0	692,406
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.40	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.40 а	0,7461		0,0337	0,7799	1600,3845	0	251,3447	1851,729
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.42	0,2442		0,0629	0,307	523,809	0	469,1271	992,9361
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.66	0,37		0,0968	0,4668	793,65	0	721,9634	1515,613
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.68	0,5133		0,0755	0,5889	1101,0285	0	563,1017	1664,13
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.70	0,316		0,0975	0,4136	677,82	0	727,1843	1405,004
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.76	0,242		0,0502	0,2922	519,09	0	374,4067	893,4967
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.78	0,218		0,0633	0,2813	467,61	0	472,1104	939,7204
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.8	0,01			0,01	21,45	0	0	21,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Одесская, д.91	0,245		0,0666	0,3116	525,525	0	496,7228	1022,248
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Паровозная, д.1 корп.Б	0,148		0,11	0,258	317,46	0	820,413	1137,873
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Паровозная, д.3 корп.а	0,012		0,001	0,013	25,74	0	7,4583	33,1983
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.1	0,1179		0,0197	0,1376	252,8955	0	146,9285	399,824
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.1 корп.а	0,1533			0,1533	328,8285	0	0	328,8285
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.10	0,1477		0,0164	0,1641	316,8165	0	122,3161	439,1326
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.10 корп.а	0,1483		0,0128	0,1612	318,1035	0	95,46624	413,5697
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.14	0,052			0,052	111,54	0	0	111,54
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.16	0,2971			0,2971	637,2795	0	0	637,2795
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.18	0,261			0,261	559,845	0	0	559,845
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.2	0,072			0,072	154,44	0	0	154,44
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Пионерская, д.8	0,052			0,052	111,54	0	0	111,54
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.11	0,243			0,243	521,235	0	0	521,235
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.12	0,1247			0,1247	267,4815	0	0	267,4815
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.13	0,205			0,205	439,725	0	0	439,725
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.14	0,508			0,508	1089,66	0	0	1089,66
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.14 корп.а	0,0856		0,0423	0,1279	183,612	0	315,4861	499,0981
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.15	0,2339			0,2339	501,7155	0	0	501,7155
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.16	0,242		0,0464	0,2884	519,09	0	346,0651	865,1551
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.3 корп.а	0,075		0,0035	0,0784	160,875	0	26,10405	186,9791
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.4	0,0954		0,023	0,1184	204,633	0	171,5409	376,1739
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.4 корп.а	0,5189		0,032	0,5509	1113,0405	0	238,6656	1351,706
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.5	0,204			0,204	437,58	0	0	437,58
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.5 корп.а	0,2011			0,2011	431,3595	0	0	431,3595
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.7	0,1937			0,1937	415,4865	0	0	415,4865
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.8	0,2006			0,2006	430,287	0	0	430,287
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.9	0,239			0,239	512,655	0	0	512,655

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Революционная, д.9 корп.а	0,4111		0,0243	0,4354	881,8095	0	181,2367	1063,046
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Республиканская, д.18	0,244			0,244	523,38	0	0	523,38
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Республиканская, д.7	0,0524			0,0524	112,398	0	0	112,398
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.1	0,143		0,0253	0,1683	306,735	0	188,695	495,43
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.14	0,0063			0,0063	13,5135	0	0	13,5135
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.16	0,0088			0,0088	18,876	0	0	18,876
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.18	0,0062			0,0062	13,299	0	0	13,299
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.19	0,0071			0,0071	15,2295	0	0	15,2295
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.20	0,0124			0,0124	26,598	0	0	26,598
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.23	0,0098			0,0098	21,021	0	0	21,021
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.24	0,0333			0,0333	71,4285	0	0	71,4285
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.26	0,0155			0,0155	33,2475	0	0	33,2475
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.28	0,0196			0,0196	42,042	0	0	42,042
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.3	0,471		0,1184	0,5894	1010,295	0	883,0627	1893,358
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.30	0,0104			0,0104	22,308	0	0	22,308
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.32	0,0102			0,0102	21,879	0	0	21,879
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Речная, д.5	0,1114		0,0204	0,1319	238,953	0	152,1493	391,1023
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.66 корп.а	0,0995			0,0995	213,4275	0	0	213,4275
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.68	0,4884		0,0434	0,5318	1047,618	0	323,6902	1371,308
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.69	0,089			0,089	190,905	0	0	190,905
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.72	0,142		0,0319	0,1739	304,59	0	237,9198	542,5098
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.72 корп.а	0,0006			0,0006	1,287	0	0	1,287
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.72 корп.А			0,0002	0,0002	0	0	1,49166	1,49166
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.73	0,2165		0,0251	0,2416	464,3925	0	187,2033	651,5958
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.74	0,5667		0,1639	0,7306	1215,5715	0	1222,415	2437,987
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.75	0,011			0,011	23,595	0	0	23,595
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.75 корп.а	0,0198			0,0198	42,471	0	0	42,471

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.77	0,0084			0,0084	18,018	0	0	18,018
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.77 корп.2	0,0056			0,0056	12,012	0	0	12,012
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.77 корп.3	0,0057			0,0057	12,2265	0	0	12,2265
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.1	0,127			0,127	272,415	0	0	272,415
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.13	0,4755		0,074	0,5495	1019,9475	0	551,9142	1571,862
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.13 корп.а	0,0485			0,0485	104,0325	0	0	104,0325
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.19	0,108			0,108	231,66	0	0	231,66
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.2	0,2185			0,2185	468,6825	0	0	468,6825
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.3	0,079			0,079	169,455	0	0	169,455
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.4	0,0963		0,014	0,1103	206,5635	0	104,4162	310,9797
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.5	0,047			0,047	100,815	0	0	100,815
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.6	0,2133			0,2133	457,5285	0	0	457,5285
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.7	0,078			0,078	167,31	0	0	167,31
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салавата Юлаева, д.8	0,2376		0,0396	0,2772	509,652	0	295,3487	805,0007
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салтыкова-Щедрина, д.1	0,0378			0,0378	81,081	0	0	81,081
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Салтыкова-Щедрина, д.1 корп.а	0,166			0,166	356,07	0	0	356,07
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.202	0,0009		0,0162	0,0171	1,9305	0	120,8245	122,755
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.204	0,035			0,035	75,075	0	0	75,075
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.206	0,0475			0,0475	101,8875	0	0	101,8875
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.208	0,091			0,091	195,195	0	0	195,195
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.210	0,0878			0,0878	188,331	0	0	188,331
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.212	0,0422			0,0422	90,519	0	0	90,519
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.216	0,9583		0,0794	1,0377	2055,5535	0	592,189	2647,743
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.218	0,0423			0,0423	90,7335	0	0	90,7335
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.220	0,0468			0,0468	100,386	0	0	100,386
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.222	0,1974		0,0645	0,2619	423,423	0	481,0604	904,4834
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.224	0,1198		0,038	0,1578	256,971	0	283,4154	540,3864

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.59	0,0797			0,0797	170,9565	0	0	170,9565
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.61	0,0476			0,0476	102,102	0	0	102,102
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.63	0,0482			0,0482	103,389	0	0	103,389
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.65	0,0474			0,0474	101,673	0	0	101,673
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.67	0,0798		0,0121	0,0919	171,171	0	90,24543	261,4164
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.69	0,187		0,0658	0,2527	401,115	0	490,7561	891,8711
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.71	0,4233		0,1333	0,5566	907,9785	0	994,1914	1902,17
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.73	0,1238		0,0257	0,1495	265,551	0	191,6783	457,2293
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.81	0,0179			0,0179	38,3955	0	0	38,3955
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.83	0,0279			0,0279	59,8455	0	0	59,8455
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.85	0,0428			0,0428	91,806	0	0	91,806
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Свердлова, д.87	0,0428			0,0428	91,806	0	0	91,806
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Связистов, д.11	0,018			0,018	38,61	0	0	38,61
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Связистов, д.9	0,031			0,031	66,495	0	0	66,495
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Семафорная, д.1	0,03			0,03	64,35	0	0	64,35
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Семафорная, д.2	0,036			0,036	77,22	0	0	77,22
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Семафорная, д.2 корп.б	0,018			0,018	38,61	0	0	38,61
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.1	0,072			0,072	154,44	0	0	154,44
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.10	0,2537			0,2537	544,1865	0	0	544,1865
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.11	0,2996			0,2996	642,642	0	0	642,642
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.12	0,246			0,246	527,67	0	0	527,67
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.13	0,1313			0,1313	281,6385	0	0	281,6385
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.15	0,184		0,0014	0,1854	394,68	0	10,44162	405,1216
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.15 корп.а	0,113		0,0143	0,1273	242,385	0	106,6537	349,0387
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.15 корп.б	0,113		0,0135	0,1265	242,385	0	100,6871	343,0721
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.16	0,142			0,142	304,59	0	0	304,59
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.17	0,205			0,205	439,725	0	0	439,725

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.18	0,142			0,142	304,59	0	0	304,59
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.19	0,089			0,089	190,905	0	0	190,905
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.2	0,1339			0,1339	287,2155	0	0	287,2155
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.2 корп.а	0,12			0,12	257,4	0	0	257,4
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.2 корп.б	0,203			0,203	435,435	0	0	435,435
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.20	0,071			0,071	152,295	0	0	152,295
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.21	0,1814			0,1814	389,103	0	0	389,103
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.24	0,074			0,074	158,73	0	0	158,73
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.25	0,071			0,071	152,295	0	0	152,295
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.26	0,073			0,073	156,585	0	0	156,585
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.27	0,0859			0,0859	184,2555	0	0	184,2555
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.28	0,1468			0,1468	314,886	0	0	314,886
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.29	0,06			0,06	128,7	0	0	128,7
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.3	0,0442			0,0442	94,809	0	0	94,809
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.30	0,072			0,072	154,44	0	0	154,44
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.32	0,4024		0,1204	0,5229	863,148	0	897,9793	1761,127
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.33	0,079			0,079	169,455	0	0	169,455
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.35	1,0426		0,0434	1,086	2236,377	0	323,6902	2560,067
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.38	0,0192			0,0192	41,184	0	0	41,184
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.4	0,12			0,12	257,4	0	0	257,4
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.44	0,0174			0,0174	37,323	0	0	37,323
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.5	0,8492			0,8492	1821,534	0	0	1821,534
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.6	0,133			0,133	285,285	0	0	285,285
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.7	0,0862			0,0862	184,899	0	0	184,899
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.8	0,197			0,197	422,565	0	0	422,565
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Социалистическая, д.9	0,2216			0,2216	475,332	0	0	475,332
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Стадионная, д.19	0,482		0,0951	0,5771	1033,89	0	709,2843	1743,174

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Стадионная, д.19 корп.а	0,478		0,0895	0,5675	1025,31	0	667,5179	1692,828
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Стадионная, д.21	0,258		0,0604	0,3184	553,41	0	450,4813	1003,891
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Стадионная, д.23	0,242		0,0575	0,2995	519,09	0	428,8523	947,9423
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Стадионная, д.25	0,353		0,0779	0,4309	757,185	0	581,0016	1338,187
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.10	0,246			0,246	527,67	0	0	527,67
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.12	0,142			0,142	304,59	0	0	304,59
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.14	0,1923			0,1923	412,4835	0	0	412,4835
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.16	0,143			0,143	306,735	0	0	306,735
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.16 корп.а	0,0826		0,0289	0,1115	177,177	0	215,5449	392,7219
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.2	0,217			0,217	465,465	0	0	465,465
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.22	0,142			0,142	304,59	0	0	304,59
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.3	0,159			0,159	341,055	0	0	341,055
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.5 корп.а	0,0466			0,0466	99,957	0	0	99,957
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.6	0,206			0,206	441,87	0	0	441,87
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Суворова, д.7	0,1823			0,1823	391,0335	0	0	391,0335
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.1	0,0576			0,0576	123,552	0	0	123,552
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.10	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.11	0,1479			0,1479	317,2455	0	0	317,2455
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.13	0,2536			0,2536	543,972	0	0	543,972
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.14 корп.а	0,5171		0,44	0,9571	1109,1795	0	3281,652	4390,832
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.15	0,17			0,17	364,65	0	0	364,65
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.2 корп.а	0,248		0,0432	0,2912	531,96	0	322,1986	854,1586
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.2 корп.б	0,1699			0,1699	364,4355	0	0	364,4355
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.2 корп.в	0,2472		0,0784	0,3256	530,244	0	584,7307	1114,975
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.2 корп.г	0,2885		0,0296	0,3181	618,8325	0	220,7657	839,5982
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.2 корп.д	0,3591		0,0522	0,4113	770,2695	0	389,3233	1159,593
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.2 корп.ж	0,0922		0,0078	0,1	197,769	0	58,17474	255,9437

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.23 корп.а	0,0442			0,0442	94,809	0	0	94,809
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.27 корп.б	0,1202			0,1202	257,829	0	0	257,829
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.29	0,0175			0,0175	37,5375	0	0	37,5375
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.3	0,0612			0,0612	131,274	0	0	131,274
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.31	0,0307			0,0307	65,8515	0	0	65,8515
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.33	0,0177			0,0177	37,9665	0	0	37,9665
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.4	0,464			0,464	995,28	0	0	995,28
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.5	0,201			0,201	431,145	0	0	431,145
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.5 корп.а	0,203			0,203	435,435	0	0	435,435
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.5 корп.б	0,204			0,204	437,58	0	0	437,58
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.5 корп.в	0,6875		0,1	0,7875	1474,6875	0	745,83	2220,518
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.7	0,202			0,202	433,29	0	0	433,29
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.7 корп.а	0,207			0,207	444,015	0	0	444,015
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.7 корп.б	0,206			0,206	441,87	0	0	441,87
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Тукаева, д.9	0,2492	0,2	0,103	0,5522	534,534	202,5118	768,2049	1505,251
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.1	0,2564			0,2564	549,978	0	0	549,978
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.11	0,248		0,0571	0,3051	531,96	0	425,8689	957,8289
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.13	0,0962		0,0436	0,1398	206,349	0	325,1819	531,5309
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.3	0,248			0,248	531,96	0	0	531,96
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.5	0,1593			0,1593	341,6985	0	0	341,6985
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.7	0,24		0,0705	0,3105	514,8	0	525,8102	1040,61
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.7 корп.а	0,1456		0,0479	0,1935	312,312	0	357,2526	669,5646
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.9	0,247		0,2443	0,4913	529,815	0	1822,063	2351,878
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фестивальная, д.9 корп.а	0,142		0,0231	0,1651	304,59	0	172,2867	476,8767
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фурманова, д.10 корп.а	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фурманова, д.10 корп.б	0,0162		0,0004	0,0166	34,749	0	2,98332	37,73232
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фурманова, д.10 корп.в	0,145		0,0392	0,1842	311,025	0	292,3654	603,3904

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фурманова, д.10 корп.г	0,149		0,0437	0,1927	319,605	0	325,9277	645,5327
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фурманова, д.12	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фурманова, д.14	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фурманова, д.27	0,0981			0,0981	210,4245	0	0	210,4245
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Фурманова, д.33	0,0734			0,0734	157,443	0	0	157,443
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Харьковская, д.12	0,045			0,045	96,525	0	0	96,525
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Харьковская, д.14	0,0178			0,0178	38,181	0	0	38,181
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Харьковская, д.2 корп.а	0,1147			0,1147	246,0315	0	0	246,0315
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Харьковская, д.2 корп.б	0,528			0,528	1132,56	0	0	1132,56
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Харьковская, д.2 корп.в	0,3571			0,3571	765,9795	0	0	765,9795
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Харьковская, д.8	0,0502			0,0502	107,679	0	0	107,679
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.1	0,072			0,072	154,44	0	0	154,44
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.14	0,151			0,151	323,895	0	0	323,895
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.18	0,23			0,23	493,35	0	0	493,35
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.19	0,09			0,09	193,05	0	0	193,05
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.24	0,2262		0,0571	0,2834	485,199	0	425,8689	911,0679
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.3	0,2718		0,1343	0,4061	583,011	0	1001,65	1584,661
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.4	0,052			0,052	111,54	0	0	111,54
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.6	0,084			0,084	180,18	0	0	180,18
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Химиков, д.7	0,0019		0,0001	0,002	4,0755	0	0,74583	4,82133
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.100	0,1269			0,1269	272,2005	0	0	272,2005
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.100 корп.б	0,0646			0,0646	138,567	0	0	138,567
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.120	2,5327	1,53	0,938	5,0007	5432,6415	1549,215	6995,885	13977,74
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.122	0,2689		0,0661	0,335	576,7905	0	492,9936	1069,784
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.122 корп.а	0,2013		0,0015	0,2028	431,7885	0	11,18745	442,976
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.124	0,273		0,073	0,346	585,585	0	544,4559	1130,041
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.126	0,367		0,1021	0,4691	787,215	0	761,4924	1548,707

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.130	0,365		0,098	0,463	782,925	0	730,9134	1513,838
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.132	0,246		0,0658	0,3118	527,67	0	490,7561	1018,426
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.134	0,2671		0,0577	0,3248	572,9295	0	430,3439	1003,273
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.136	0,243		0,0813	0,3243	521,235	0	606,3598	1127,595
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.138	0,1999		0,0666	0,2664	428,7855	0	496,7228	925,5083
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.140	0,245		0,07	0,315	525,525	0	522,081	1047,606
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.142	0,246		0,0719	0,3179	527,67	0	536,2518	1063,922
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.144	0,247		0,0564	0,3034	529,815	0	420,6481	950,4631
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.146	0,3114		0,0928	0,4041	667,953	0	692,1302	1360,083
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.150	0,2239		0,0478	0,2717	480,2655	0	356,5067	836,7722
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.150 корп.а	0,1081			0,1081	231,8745	0	0	231,8745
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.150 корп.б	0,1766		0,0133	0,1899	378,807	0	99,19539	478,0024
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.152	0,2608		0,0507	0,3115	559,416	0	378,1358	937,5518
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.154	0,335		0,0961	0,4311	718,575	0	716,7426	1435,318
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.158	0,4228		0,1097	0,5325	906,906	0	818,1755	1725,082
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.162	0,3918		0,0883	0,4801	840,411	0	658,5679	1498,979
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.164	0,358		0,1025	0,4605	767,91	0	764,4758	1532,386
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.166	0,204		0,0473	0,2513	437,58	0	352,7776	790,3576
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.170	0,252		0,0438	0,2958	540,54	0	326,6735	867,2135
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.170 корп.а	0,2061		0,0441	0,2502	442,0845	0	328,911	770,9955
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.170 корп.б	0,0407			0,0407	87,3015	0	0	87,3015
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.172			0,0162	0,0162	0	0	120,8245	120,8245
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.174	0,1996		0,0685	0,2681	428,142	0	510,8936	939,0356
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.176	0,1621		0,0762	0,2384	347,7045	0	568,3225	916,027
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.178	0,407		0,115	0,522	873,015	0	857,7045	1730,72
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.180	0,25		0,0738	0,3238	536,25	0	550,4225	1086,673
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.182	0,246		0,0632	0,3092	527,67	0	471,3646	999,0346

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.184	0,262		0,0681	0,3301	561,99	0	507,9102	1069,9
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.186	0,3138		0,0837	0,3976	673,101	0	624,2597	1297,361
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.188	0,249		0,0643	0,3133	534,105	0	479,5687	1013,674
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.192	0,2733		0,1021	0,3754	586,2285	0	761,4924	1347,721
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.194	0,789		0,0516	0,8407	1692,405	0	384,8483	2077,253
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.196	1,0974		0,0371	1,1345	2353,923	0	276,7029	2630,626
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.58	0,4875		0,02	0,5076	1045,6875	0	149,166	1194,854
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.60	0,334		0,0933	0,4273	716,43	0	695,8594	1412,289
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.62	0,7352		0,1676	0,9028	1577,004	0	1250,011	2827,015
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.64	0,1542		0,0677	0,2219	330,759	0	504,9269	835,6859
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.66	0,257		0,0571	0,3141	551,265	0	425,8689	977,1339
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.68	0,253		0,0681	0,3211	542,685	0	507,9102	1050,595
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.70	0,4084		0,1148	0,5232	876,018	0	856,2128	1732,231
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.72	0,261		0,0666	0,3276	559,845	0	496,7228	1056,568
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.74	0,3966		0,2185	0,6151	850,707	0	1629,639	2480,346
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.76	0,0437		0,108	0,1517	93,7365	0	805,4964	899,2329
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.78	0,1442			0,1442	309,309	0	0	309,309
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цементников, д.4 корп.а	0,265		0,577	0,842	568,425	0	4303,439	4871,864
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цементников, д.5	0,452		0,0737	0,5257	969,54	0	549,6767	1519,217
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цементников, д.8	0,2812			0,2812	603,174	0	0	603,174
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цементников, д.8 корп.а	0,5429		0,085	0,6279	1164,5205	0	633,9555	1798,476
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.1	0,472		0,1413	0,6133	1012,44	0	1053,858	2066,298
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.1 корп.а	0,138		0,0286	0,1666	296,01	0	213,3074	509,3174
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.1 корп.б	0,139		0,0306	0,1696	298,155	0	228,224	526,379
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.11	0,0805		0,0236	0,1041	172,6725	0	176,0159	348,6884
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.14 корп.а	0,0921		0,0004	0,0925	197,5545	0	2,98332	200,5378
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.28	0,2989		0,0197	0,3185	641,1405	0	146,9285	788,069

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.30	0,297			0,297	637,065	0	0	637,065
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.32	0,3075			0,3075	659,5875	0	0	659,5875
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.32 корп.а	0,0654		0,0052	0,0706	140,283	0	38,78316	179,0662
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.5	0,122			0,122	261,69	0	0	261,69
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.7	0,201			0,201	431,145	0	0	431,145
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Цюрупы, д.9	0,2881			0,2881	617,9745	0	0	617,9745
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.0	0,058		0,014	0,072	124,41	0	104,4162	228,8262
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.27	0,4067			0,4067	872,3715	0	0	872,3715
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.27 корп.а	0,0524			0,0524	112,398	0	0	112,398
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.1	0,518		0,1262	0,6442	1111,11	0	941,2375	2052,347
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.1 корп.а	0,0271		0,0005	0,0276	58,1295	0	3,72915	61,85865
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.10	0,2301		0,0632	0,2933	493,5645	0	471,3646	964,9291
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.12	0,3237		0,0479	0,3717	694,3365	0	357,2526	1051,589
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.2	0,263		0,0685	0,3315	564,135	0	510,8936	1075,029
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.4	0,2		0,0473	0,2473	429	0	352,7776	781,7776
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.6	0,259		0,0779	0,3369	555,555	0	581,0016	1136,557
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.8	0,2134		0,1043	0,3176	457,743	0	777,9007	1235,644
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Чехова, д.8 корп.а	0,25			0,25	536,25	0	0	536,25
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.1	0,2094		0,0639	0,2734	449,163	0	476,5854	925,7484
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.11	0,204		0,0427	0,2467	437,58	0	318,4694	756,0494
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.13	0,26		0,0669	0,3269	557,7	0	498,9603	1056,66
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.15	0,2809		0,0809	0,3618	602,5305	0	603,3765	1205,907
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.17	0,264		0,0688	0,3328	566,28	0	513,131	1079,411
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.19	0,37		0,1037	0,4737	793,65	0	773,4257	1567,076
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.3	0,2211		0,0943	0,3154	474,2595	0	703,3177	1177,577
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.5	0,2226		0,09	0,3126	477,477	0	671,247	1148,724
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.5 корп.а	0,2481		0,0873	0,3354	532,1745	0	651,1096	1183,284

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.5 корп.б	0,259		0,0647	0,3237	555,555	0	482,552	1038,107
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.5 корп.в	0,258			0,258	553,41	0	0	553,41
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.7	0,1521		0,0651	0,2172	326,2545	0	485,5353	811,7898
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.7 корп.а	0,26		0,0711	0,3311	557,7	0	530,2851	1087,985
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.7 корп.б	0,253		0,0573	0,3103	542,685	0	427,3606	970,0456
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.9	0,5455		0,0508	0,5963	1170,0975	0	378,8816	1548,979
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.9 корп.а	0,39		0,1172	0,5072	836,55	0	874,1128	1710,663
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.1	0,253		0,0586	0,3116	542,685	0	437,0564	979,7414
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.1 корп.а	1,002		0,0059	1,0079	2149,29	0	44,00397	2193,294
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.10	0,426		0,1111	0,5371	913,77	0	828,6171	1742,387
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.13	0,2797		0,0501	0,3298	599,9565	0	373,6608	973,6173
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.2	0,283		0,0969	0,3799	607,035	0	722,7093	1329,744
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.3	0,255		0,0511	0,3061	546,975	0	381,1191	928,0941
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.4	0,69		0,1732	0,8632	1480,05	0	1291,778	2771,828
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.5	0,255		0,0632	0,3182	546,975	0	471,3646	1018,34
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.6	0,6328		0,1603	0,7931	1357,356	0	1195,565	2552,921
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.7	0,7238		0,1662	0,89	1552,551	0	1239,569	2792,12
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.8	0,301		0,0734	0,3744	645,645	0	547,4392	1193,084
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Щербакова, д.9	0,1038		0,0127	0,1165	222,651	0	94,72041	317,3714
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.100	0,245		0,0643	0,3093	525,525	0	479,5687	1005,094
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.100 корп.а	0,26		0,0662	0,3262	557,7	0	493,7395	1051,439
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.102	0,249		0,0722	0,3212	534,105	0	538,4893	1072,594
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.104	0,1664		0,0754	0,2418	356,928	0	562,3558	919,2838
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.104 корп.а	0,351		0,0992	0,4502	752,895	0	739,8634	1492,758
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.106	0,1058		0,0392	0,145	226,941	0	292,3654	519,3064
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.106 корп.а	0,262		0,0719	0,3339	561,99	0	536,2518	1098,242
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.108	0,2463		0,0594	0,3057	528,3135	0	443,023	971,3365

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.110	0,516		0,1358	0,6518	1106,82	0	1012,837	2119,657
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.112	0,246		0,0567	0,3027	527,67	0	422,8856	950,5556
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.112 корп.а	0,012		0,0014	0,0134	25,74	0	10,44162	36,18162
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.116	0,4894		0,1291	0,6186	1049,763	0	962,8665	2012,63
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.15	0,1222			0,1222	262,119	0	0	262,119
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.17	0,2725			0,2725	584,5125	0	0	584,5125
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.45	0,2593		0,0135	0,2728	556,1985	0	100,6871	656,8856
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.49	0,0942		0,0028	0,097	202,059	0	20,88324	222,9422
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.53	0,137			0,137	293,865	0	0	293,865
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.66	0,139		0,0323	0,1713	298,155	0	240,9031	539,0581
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.80	0,2251			0,2251	482,8395	0	0	482,8395
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.80 корп.а	0,2604			0,2604	558,558	0	0	558,558
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.82	0,3689		0,0497	0,4186	791,2905	0	370,6775	1161,968
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.86 корп.а	0,1893			0,1893	406,0485	0	0	406,0485
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.86 корп.А	0,6051			0,6051	1297,9395	0	0	1297,94
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.90	0,0038		0,0001	0,0039	8,151	0	0,74583	8,89683
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.92	0,339		0,064	0,403	727,155	0	477,3312	1204,486
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.94	0,244		0,0722	0,3162	523,38	0	538,4893	1061,869
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Элеваторная, д.96	0,242		0,0647	0,3067	519,09	0	482,552	1001,642
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.11	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.13	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.15	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.18	0,0117			0,0117	25,0965	0	0	25,0965
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.20	0,0083			0,0083	17,8035	0	0	17,8035
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.22	0,0105			0,0105	22,5225	0	0	22,5225
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.24	0,011			0,011	23,595	0	0	23,595
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.26	0			0	0	0	0	0

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.28	0			0	0	0	0	0
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.30	0,066			0,066	141,57	0	0	141,57
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.32			0,0162	0,0162	0	0	120,8245	120,8245
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.9 корп.а	0,3293		0,0662	0,3955	706,3485	0	493,7395	1200,088
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.9 корп.б	0,4123		0,1089	0,5212	884,3835	0	812,2089	1696,592
СтТЭЦ (покупное тепло)	ул. Якутова, д.9 корп.в	0,148		0,0388	0,1868	317,46	0	289,382	606,842
СтТЭЦ (покупное тепло), всего		196,3849	1,864908	34,7816	233,032	421245,611	1888,329	259411,6	682545,5
НСТЭЦ	Башкортостан, г.Стерлитамак, г.Стерлитамак	0			0				
НСТЭЦ	пр-кт Октября	0,3638		0,508	0,8718	780,351	0	3788,816	4569,167
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.35	0,6133	0,2	0,039	0,8523	1315,5285	202,5118	290,8737	1808,914
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.36	0,514	1,416	0,17	2,1	1102,53	1433,783	1267,911	3804,224
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.42	0,767		0,0331	0,8	1645,215	0	246,8697	1892,085
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.48	0,611		0,668	1,279	1310,595	0	4982,144	6292,739
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.83	0,719		0,706	1,425	1542,255	0	5265,56	6807,815
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.85	0,649		0,499	1,148	1392,105	0	3721,692	5113,797
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.87	0,5814		0,5554	1,1368	1247,103	0	4142,34	5389,443
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.89	0,3117		0,3465	0,6582	668,5965	0	2584,301	3252,897
НСТЭЦ	пр-кт Октября, д.95	0,363		0,509	0,872	778,635	0	3796,275	4574,91
НСТЭЦ	тракт. Раевский, д.1	0,7236			0,7236	1552,122	0	0	1552,122
НСТЭЦ	тракт. Раевский, д.1 корп.В	0,0914			0,0914	196,053	0	0	196,053
НСТЭЦ	тракт. Раевский, д.2	0			0	0	0	0	0
НСТЭЦ	тракт. Раевский, д.3	0			0	0	0	0	0
НСТЭЦ	тракт. Раевский, д.6	0,386		0,013	0,3991	827,97	0	96,9579	924,9279
НСТЭЦ	ул. Артема, д.100	0,9908		0,1602	1,1509	2125,266	0	1194,82	3320,086
НСТЭЦ	ул. Артема, д.102	0,8806			0,8806	1888,887	0	0	1888,887
НСТЭЦ	ул. Артема, д.104	0,2386		0,0455	0,2841	511,797	0	339,3527	851,1497
НСТЭЦ	ул. Артема, д.108	0		0,0367	0,0367	0	0	273,7196	273,7196

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.112	0,415		0,0477	0,4627	890,175	0	355,7609	1245,936
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.114	0,3116		0,0098	0,3214	668,382	0	73,09134	741,4733
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.116	0,5208		0,0687	0,5895	1117,116	0	512,3852	1629,501
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.116 корп.а	0,3986		0,0541	0,4527	854,997	0	403,494	1258,491
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.116 корп.б	0,7348		0,0856	0,8204	1576,146	0	638,4305	2214,576
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.118	0,3437		0,0486	0,3923	737,2365	0	362,4734	1099,71
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.120	0,1583			0,1583	339,5535	0	0	339,5535
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.122	0,0035			0,0035	7,5075	0	0	7,5075
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.128	1,1722		0,1127	1,2849	2514,369	0	840,5504	3354,919
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.130	0,796	1,767	1,175	3,738	1707,42	1789,191	8763,503	12260,11
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.134	0			0	0	0	0	0
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.138	1,1505		0,0809	1,2314	2467,8225	0	603,3765	3071,199
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.140	1,0596		0,0537	1,1133	2272,842	0	400,5107	2673,353
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.148 корп.А	0,2416		0,0653	0,3069	518,232	0	487,027	1005,259
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.64	1,1979		0,0838	1,2817	2569,4955	0	625,0055	3194,501
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.68	0,779		0,523	1,302	1670,955	0	3900,691	5571,646
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.70	3,0841		0,321	3,405	6615,3945	0	2394,114	9009,509
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.74	0,6143			0,6143	1317,6735	0	0	1317,674
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.76	0,6714		0,0507	0,7221	1440,153	0	378,1358	1818,289
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.78	0,5867		0,0536	0,6403	1258,4715	0	399,7649	1658,236
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.82	0,2939		0,1612	0,4551	630,4155	0	1202,278	1832,693
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.92	0,0242			0,0242	51,909	0	0	51,909
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.96	0,517	1,183	0,0075	1,7075	1108,965	1197,857	55,93725	2362,759
НС-ТЭЦ	ул. Артема, д.98	1,1932		0,0975	1,2908	2559,414	0	727,1843	3286,598
НС-ТЭЦ	ул. Глиники, д.1	0,0167			0,0167	35,8215	0	0	35,8215
НС-ТЭЦ	ул. Днепроvская, д.16	0,122		0,0215	0,1435	261,69	0	160,3535	422,0435
НС-ТЭЦ	ул. Днепроvская, д.18	0,123		0,0215	0,1445	263,835	0	160,3535	424,1885

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НС-ТЭЦ	ул. Западная, д.0	0,0081			0,0081	17,3745	0	0	17,3745
НС-ТЭЦ	ул. Ибрагимова, д.1	1,3824		0,0254	1,4079	2965,248	0	189,4408	3154,689
НС-ТЭЦ	ул. Ибрагимова, д.1 корп.А	0,3801	0,575	0,1323	1,0874	815,3145	582,2213	986,7331	2384,269
НС-ТЭЦ	ул. Комарова, д.18	0,0736			0,0736	157,872	0	0	157,872
НС-ТЭЦ	ул. Коммунистическая, д.101	0,382	2,394	0,266	3,042	819,39	2424,066	1983,908	5227,364
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.1	0,8287		0,0961	0,9247	1777,5615	0	716,7426	2494,304
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.11	1,6288		0,0526	1,6814	3493,776	0	392,3066	3886,083
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.13	1,3341		0,036	1,3701	2861,6445	0	268,4988	3130,143
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.15	1,4623		0,0549	1,5172	3136,6335	0	409,4607	3546,094
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.17	2,1083		0,1097	2,218	4522,3035	0	818,1755	5340,479
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.19	0,895		0,0417	0,9367	1919,775	0	311,0111	2230,786
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.19 корп.а	0,1799			0,1799	385,8855	0	0	385,8855
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.21	0,0044		0,5209	0,5252	9,438	0	3885,028	3894,466
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.23	0,0175		1,5048	1,5223	37,5375	0	11223,25	11260,79
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.25	0		0,0319	0,0319	0	0	237,9198	237,9198
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.27	0,265		0,47	0,735	568,425	0	3505,401	4073,826
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.29	0,301		0,443	0,744	645,645	0	3304,027	3949,672
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.3	1,3098		0,0861	1,3959	2809,521	0	642,1596	3451,681
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.31	0,8998		0,0617	0,9615	1930,071	0	460,1771	2390,248
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.33	0,6306		0,499	1,1296	1352,637	0	3721,692	5074,329
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.35	0,6359			0,6359	1364,0055	0	0	1364,006
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.5	1,0376		0,0703	1,1078	2225,652	0	524,3185	2749,97
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.7	1,1049		0,0685	1,1734	2370,0105	0	510,8936	2880,904
НС-ТЭЦ	ул. Лазурная, д.9	1,013		0,0649	1,0779	2172,885	0	484,0437	2656,929
НС-ТЭЦ	ул. Машиностроителей, д.64 корп.1	1,114		0,709	1,823	2389,53	0	5287,935	7677,465
НС-ТЭЦ	ул. Салтыкова-Щедрина, д.1 корп.г	0,4242			0,4242	909,909	0	0	909,909
НС-ТЭЦ	ул. Салтыкова-Щедрина, д.2 корп.а	0,7939		0,0236	0,8174	1702,9155	0	176,0159	1878,931

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НС-ТЭЦ	ул. Салтыкова-Щедрина, д.2 корп.г	0,1237			0,1237	265,3365	0	0	265,3365
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.0	0,419	1,11	0,853	2,382	898,755	1123,94	6361,93	8384,625
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.10	0,4979		0,0128	0,5108	1067,9955	0	95,46624	1163,462
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.12	0,0015		0,0787	0,0803	3,2175	0	586,9682	590,1857
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.18	1,044		0,0496	1,0936	2239,38	0	369,9317	2609,312
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.2	0,7973			0,7973	1710,2085	0	0	1710,209
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.20	1,003		0,0297	1,0326	2151,435	0	221,5115	2372,947
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.24	0,5128		0,0421	0,5548	1099,956	0	313,9944	1413,95
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.26	1,5173		0,1423	1,6596	3254,6085	0	1061,316	4315,925
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.28	0,6797		0,0309	0,7106	1457,9565	0	230,4615	1688,418
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.4	0,487		0,0418	0,5288	1044,615	0	311,7569	1356,372
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.6	0,385		0,0522	0,4372	825,825	0	389,3233	1215,148
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.63	0,626		0,0988	0,7248	1342,77	0	736,88	2079,65
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.65	0,6356		0,779	1,4146	1363,362	0	5810,016	7173,378
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.69	0,514			0,514	1102,53	0	0	1102,53
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.71	0,713		0,33	1,043	1529,385	0	2461,239	3990,624
НС-ТЭЦ	ул. Строителей, д.8	0,9473		0,1004	1,0477	2031,9585	0	748,8133	2780,772
НС-ТЭЦ	ул. Хвойная, д.10	1,26		0,63	1,89	2702,7	0	4698,729	7401,429
НС-ТЭЦ	ул. Хвойная, д.12	1,269			1,269	2722,005	0	0	2722,005
НС-ТЭЦ	ул. Хвойная, д.2	0,007		0,4659	0,4729	15,015	0	3474,822	3489,837
НС-ТЭЦ	ул. Хвойная, д.2 корп.а	0,1714			0,1714	367,653	0	0	367,653
НС-ТЭЦ	ул. Хвойная, д.4	0,9809		0,0389	1,0198	2104,0305	0	290,1279	2394,158
НС-ТЭЦ	ул. Хвойная, д.6	0,6177		0,0484	0,6661	1324,9665	0	360,9817	1685,948
НС-ТЭЦ	ул. Хвойная, д.8	0,677		0,583	1,26	1452,165	0	4348,189	5800,354
НС-ТЭЦ	ул. Худайбердина, д.118	0,2431			0,2431	521,4495	0	0	521,4495
НС-ТЭЦ	ул. Худайбердина, д.83	0,123			0,123	263,835	0	0	263,835
НС-ТЭЦ	ул. Худайбердина, д.85	1,736			1,736	3723,72	0	0	3723,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТЭЦ	ул. Черноморская, д.31	1,5115			1,5115	3242,1675	0	0	3242,168
НСТЭЦ, всего		65,0494	8,645	17,2087	90,9027	139530,963	8753,571	128347,6	276632,2
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	Башкортостан, г.Стерлитамак, г.Стерлитамак	0			0	0	0	0	0
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	Башкортостан, г.Стерлитамак, Новая Борятино ул, 0	0,5677			0,5677	1217,7165	0	0	1217,717
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Воинов-интернационалистов, д.2	0,3383			0,3383	725,6535	0	0	725,6535
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Воинов-интернационалистов, д.3	0,03			0,03	64,35	0	0	64,35
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Воинов-интернационалистов, д.4	0,151			0,151	323,895	0	0	323,895
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Космонавтов, д.1	0,3384			0,3384	725,868	0	0	725,868
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Космонавтов, д.3	1,2236			1,2236	2624,622	0	0	2624,622
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Космонавтов, д.8	0,1497			0,1497	321,1065	0	0	321,1065
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Ломоносова, д.1	0,3829			0,3829	821,3205	0	0	821,3205
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Олега Кошевого, д.10	2,1756			2,1756	4666,662	0	0	4666,662
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Олега Кошевого, д.5	0,061			0,061	130,845	0	0	130,845
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Олега Кошевого, д.7	0,0764			0,0764	163,878	0	0	163,878
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Павлова, д.10	0,1196			0,1196	256,542	0	0	256,542
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Техническая, д.32	95			95	203775	0	0	203775
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Толбухина, д.1	0,079			0,079	169,455	0	0	169,455
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Уфимская, д.17	0,1039			0,1039	222,8655	0	0	222,8655
НСТЭЦ, ОАО «Каустик»	ул. Уфимская, д.8	0,0666			0,0666	142,857	0	0	142,857
НСТЭЦ, ОАО «Каустик», всего		100,8637	0	0	100,8637	216352,637	0	0	216352,6
НСТЭЦ (покупное тепло)	Башкортостан, г.Стерлитамак, г.Стерлитамак	0,079		0,0162	0,0952	169,455	0	120,8245	290,2795
НСТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.1	0,2701		0,0502	0,3202	579,3645	0	374,4067	953,7712
НСТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.10	0,341		0,093	0,434	731,445	0	693,6219	1425,067
НСТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.11	0,264		0,073	0,337	566,28	0	544,4559	1110,736
НСТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.12	0,3513		0,0846	0,4359	753,5385	0	630,9722	1384,511
НСТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.13	0,339		0,093	0,432	727,155	0	693,6219	1420,777
НСТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.14	0,2176		0,0387	0,2563	466,752	0	288,6362	755,3882

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.15	0,255		0,0681	0,3231	546,975	0	507,9102	1054,885
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.16	0,245		0,0813	0,3263	525,525	0	606,3598	1131,885
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.16 корп.а	0,4168		0,0675	0,4844	894,036	0	503,4353	1397,471
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.17	0,3505		0,1181	0,4687	751,8225	0	880,8252	1632,648
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.18	0,485		0,1123	0,5973	1040,325	0	837,5671	1877,892
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.18 корп.а	0,5259		0,146	0,6719	1128,0555	0	1088,912	2216,967
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.19	0,355		0,0813	0,4363	761,475	0	606,3598	1367,835
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.20	0,5827		0,1242	0,7068	1249,8915	0	926,3209	2176,212
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.21	0,0005		0	0,0005	1,0725	0	0	1,0725
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.22	0,6099		0,1137	0,7236	1308,2355	0	848,0087	2156,244
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.23	0,231		0,0431	0,2741	495,495	0	321,4527	816,9477
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.24	0,343		0,0751	0,4181	735,735	0	560,1183	1295,853
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.25	0,1417		0,0599	0,2016	303,9465	0	446,7522	750,6987
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.26	0,1836			0,1836	393,822	0	0	393,822
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.27	0,351		0,1272	0,4782	752,895	0	948,6958	1701,591
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.28	0,6176		0,127	0,7446	1324,752	0	947,2041	2271,956
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.28 корп.а	0,5026		0,0542	0,5568	1078,077	0	404,2399	1482,317
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.28 корп.б	0,0595			0,0595	127,6275	0	0	127,6275
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.29	0,2694		0,0568	0,3262	577,863	0	423,6314	1001,494
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.3	0,462		0,1165	0,5785	990,99	0	868,892	1859,882
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.30	0,5205		0,1082	0,6286	1116,4725	0	806,9881	1923,461
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.31	0,8406		0,1792	1,0197	1803,087	0	1336,527	3139,614
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.33	0,2955		0,0251	0,3206	633,8475	0	187,2033	821,0508
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.34	0,4297		0,011	0,4407	921,7065	0	82,0413	1003,748
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.5	0,253		0,0628	0,3158	542,685	0	468,3812	1011,066
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.5 корп.а	0,2498		0,1827	0,4325	535,821	0	1362,631	1898,452
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.53	0,3854		0,1581	0,5434	826,683	0	1179,157	2005,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.55	0,253		0,0696	0,3226	542,685	0	519,0977	1061,783
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.57	0,2712		0,0565	0,3277	581,724	0	421,394	1003,118
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.6	0,6239		0,1229	0,7468	1338,2655	0	916,6251	2254,891
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.61	0,3446		0,0875	0,432	739,167	0	652,6013	1391,768
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.63	0,251		0,0651	0,3161	538,395	0	485,5353	1023,93
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.65	0,1464		0,0786	0,225	314,028	0	586,2224	900,2504
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.67	0,238		0,0492	0,2872	510,51	0	366,9484	877,4584
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.69	0,0158		0,0006	0,0164	33,891	0	4,47498	38,36598
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.7	0,0074		0,0162	0,0236	15,873	0	120,8245	136,6975
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.71	1,2654		0,2186	1,484	2714,283	0	1630,384	4344,667
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.73	0,5174		0,4799	0,9973	1109,823	0	3579,238	4689,061
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.75	0,119			0,119	255,255	0	0	255,255
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.77	0,6492		0,1288	0,778	1392,534	0	960,629	2353,163
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.79	0,0906		0,0144	0,105	194,337	0	107,3995	301,7365
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.8	0,5313		0,1226	0,6539	1139,6385	0	914,3876	2054,026
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.81	0,4697		0,1342	0,6039	1007,5065	0	1000,904	2008,41
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.9	0,8672		0,1804	1,0476	1860,144	0	1345,477	3205,621
НСТТЭЦ (покупное тепло)	пр-кт Октября, д.9 корп.а	0,0346		0,001	0,0356	74,217	0	7,4583	81,6753
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. 7 Ноября, д.100	0,0739		0,0013	0,0751	158,5155	0	9,69579	168,2113
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Александра Невского, д.27	1,1055		0,0427	1,1481	2371,2975	0	318,4694	2689,767
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Александра Невского, д.30	0,0789			0,0789	169,2405	0	0	169,2405
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.1	0,441		0,0505	0,4914	945,945	0	376,6442	1322,589
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.101	0,3512		0,1025	0,4537	753,324	0	764,4758	1517,8
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.103	1,0085		0,2776	1,2861	2163,2325	0	2070,424	4233,657
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.103 корп.а	0,038		0,001	0,039	81,51	0	7,4583	88,9683
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.109	0,2992		0,0531	0,3523	641,784	0	396,0357	1037,82
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.11	0,1779		0,0231	0,201	381,5955	0	172,2867	553,8822

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.111	0,3362		0,088	0,4242	721,149	0	656,3304	1377,479
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.113	0,519		0,1254	0,6444	1113,255	0	935,2708	2048,526
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.115	0,059		0,0017	0,0607	126,555	0	12,67911	139,2341
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.117	0,5094		0,1189	0,6283	1092,663	0	886,7919	1979,455
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.119	0,0484			0,0484	103,818	0	0	103,818
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.121	0,3076		0,032	0,3396	659,802	0	238,6656	898,4676
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.121 корп.а	0,0012		0,0162	0,0174	2,574	0	120,8245	123,3985
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.123	0,513		0,1303	0,6433	1100,385	0	971,8165	2072,201
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.125	0,064		0,0007	0,0647	137,28	0	5,22081	142,5008
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.127	0,511		0,1238	0,6348	1096,095	0	923,3375	2019,433
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.129	0,455		0,1158	0,5708	975,975	0	863,6711	1839,646
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.13	0,4333		0,0192	0,4525	929,4285	0	143,1994	1072,628
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.131	0,359		0,076	0,435	770,055	0	566,8308	1336,886
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.133	0,332		0,0927	0,4247	712,14	0	691,3844	1403,524
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.135	0,345		0,0976	0,4426	740,025	0	727,9301	1467,955
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.137	0,508		0,1348	0,6428	1089,66	0	1005,379	2095,039
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.137 корп.а			0,0007	0,0007	0	0	5,22081	5,22081
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.139	0,0848			0,0848	181,896	0	0	181,896
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.141	0,5158		0,1431	0,6589	1106,391	0	1067,283	2173,674
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.142	0,5186		0,1488	0,6674	1112,397	0	1109,795	2222,192
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.143	0,2544		0,075	0,3294	545,688	0	559,3725	1105,061
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.144	0,4014		0,0847	0,4862	861,003	0	631,718	1492,721
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.145	0,5235		0,1319	0,6554	1122,9075	0	983,7498	2106,657
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.146	0,3799		0,0505	0,4304	814,8855	0	376,6442	1191,53
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.146 корп.а	0,1001		0,007	0,1072	214,7145	0	52,2081	266,9226
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.147	0,8007		0,1146	0,9153	1717,5015	0	854,7212	2572,223
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.148	0,3521		0,0852	0,4372	755,2545	0	635,4472	1390,702

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.148 корп.А	0,2416		0,0653	0,3069	518,232	0	487,027	1005,259
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.149	0,5485		0,0837	0,6322	1176,5325	0	624,2597	1800,792
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.15	0,531		0,1441	0,6751	1138,995	0	1074,741	2213,736
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.150	0,6346		0,6331	1,2677	1361,217	0	4721,85	6083,067
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.151	0,6477		0,1251	0,7729	1389,3165	0	933,0333	2322,35
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.151 корп.а	0,4169		0,0525	0,4694	894,2505	0	391,5608	1285,811
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.151 корп.б	0,4073		0,0506	0,4579	873,6585	0	377,39	1251,048
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.151 корп.в	0,5448		0,065	0,6098	1168,596	0	484,7895	1653,386
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.152	0,591		0,1364	0,7274	1267,695	0	1017,312	2285,007
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.153	0,5229		0,0992	0,6222	1121,6205	0	739,8634	1861,484
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.155	0,5131		0,0751	0,5882	1100,5995	0	560,1183	1660,718
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.17	0,345		0,0741	0,4191	740,025	0	552,66	1292,685
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.19	0,2605		0,0685	0,3289	558,7725	0	510,8936	1069,666
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.21	0,3003		0,0634	0,3637	644,1435	0	472,8562	1117
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.21 корп.а	0,4851		0,118	0,6032	1040,5395	0	880,0794	1920,619
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.21 корп.б	0,4908		0,1188	0,6096	1052,766	0	886,046	1938,812
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.23	1,8884		0,4691	2,3574	4050,618	0	3498,689	7549,307
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.25	0,501		0,1319	0,6329	1074,645	0	983,7498	2058,395
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.27	0,104		0,0012	0,1052	223,08	0	8,94996	232,03
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.29	0,3811		0,1376	0,5187	817,4595	0	1026,262	1843,722
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.3	0,2565		0,0707	0,3272	550,1925	0	527,3018	1077,494
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.35	0,491		0,1372	0,6282	1053,195	0	1023,279	2076,474
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.39	0,488		0,1233	0,6113	1046,76	0	919,6084	1966,368
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.41	0,0789		0,0152	0,0941	169,2405	0	113,3662	282,6067
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.43	0,515		0,1259	0,6409	1104,675	0	939	2043,675
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.47	0,5018		0,1446	0,6464	1076,361	0	1078,47	2154,831
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.49	0,0822		0,0035	0,0856	176,319	0	26,10405	202,4231

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.5	0,2731		0,0692	0,3423	585,7995	0	516,1144	1101,914
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.5 корп.а	0,1616		0,0356	0,1971	346,632	0	265,5155	612,1475
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.51	0,5063		0,13	0,6363	1086,0135	0	969,579	2055,593
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.53	0,0006		0,0001	0,0007	1,287	0	0,74583	2,03283
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.55	0,474		0,1316	0,6056	1016,73	0	981,5123	1998,242
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.59	0,7091		0,1382	0,8474	1521,0195	0	1030,737	2551,757
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.63	0,7313		0,2041	0,9355	1568,6385	0	1522,239	3090,878
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.65 корп.а	0,1103		0,0169	0,1271	236,5935	0	126,0453	362,6388
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.67	0,336		0,1013	0,4373	720,72	0	755,5258	1476,246
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.69	0,516		0,1679	0,6839	1106,82	0	1252,249	2359,069
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.69 корп.а	0,2032			0,2032	435,864	0	0	435,864
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.7	0,256		0,087	0,343	549,12	0	648,8721	1197,992
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.71	0,2706		0,0506	0,3212	580,437	0	377,39	957,827
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.73	0,293		0,0699	0,3629	628,485	0	521,3352	1149,82
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.77	0,5929		0,1499	0,7429	1271,7705	0	1117,999	2389,77
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.81	0,503		0,1188	0,6218	1078,935	0	886,046	1964,981
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.83	0,347		0,096	0,443	744,315	0	715,9968	1460,312
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.85	0,623		0,1719	0,7949	1336,335	0	1282,082	2618,417
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.89	0,5969		0,0345	0,6314	1280,3505	0	257,3114	1537,662
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.9	0,6621		0,1672	0,8293	1420,2045	0	1247,028	2667,232
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.91	0,299		0,0711	0,3701	641,355	0	530,2851	1171,64
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.93	0,508		0,1356	0,6436	1089,66	0	1011,345	2101,005
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.95	0,638		0,1691	0,8071	1368,51	0	1261,199	2629,709
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.95 корп.а	0,025			0,025	53,625	0	0	53,625
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.95 корп.б	0,007			0,007	15,015	0	0	15,015
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.97 корп.а	0,4814		0,1054	0,5867	1032,603	0	786,1048	1818,708
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.97 корп.б	0,4808		0,0776	0,5584	1031,316	0	578,7641	1610,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Артема, д.99	0,5131		0,1198	0,633	1100,5995	0	893,5043	1994,104
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.12	0,2222		0,0586	0,2808	476,619	0	437,0564	913,6754
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.12 корп.а	0,1803		0,0723	0,2526	386,7435	0	539,2351	925,9786
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.12 корп.б	0,259		0,0692	0,3282	555,555	0	516,1144	1071,669
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.14	0,256		0,0734	0,3294	549,12	0	547,4392	1096,559
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.15	0,3916		0,0494	0,441	839,982	0	368,44	1208,422
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.16	0,452		0,1184	0,5704	969,54	0	883,0627	1852,603
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.17	0,231		0,0548	0,2858	495,495	0	408,7148	904,2098
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.17 корп.а	0,231		0,0579	0,2889	495,495	0	431,8356	927,3306
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.19	0,246		0,0533	0,2993	527,67	0	397,5274	925,1974
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.21	0,248		0,0461	0,2941	531,96	0	343,8276	875,7876
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.23	0,231		0,0526	0,2836	495,495	0	392,3066	887,8016
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Блюхера, д.25	0,255		0,0548	0,3098	546,975	0	408,7148	955,6898
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Водолаженко, д.0	0,5182			0,5182	1111,539	0	0	1111,539
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Водолаженко, д.2 корп.а	0,5242		0,0562	0,5804	1124,409	0	419,1565	1543,565
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Днепровская, д.3	0,1461		0,012	0,1581	313,3845	0	89,4996	402,8841
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Западная, д.1	0,7119		0,1651	0,877	1527,0255	0	1231,365	2758,391
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Западная, д.1 корп.а	0,0622			0,0622	133,419	0	0	133,419
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.10	0,2737		0,0763	0,3501	587,0865	0	569,0683	1156,155
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.12	0,2193		0,0867	0,306	470,3985	0	646,6346	1117,033
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.14	0,2609		0,0424	0,3032	559,6305	0	316,2319	875,8624
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.16	0,233		0,0594	0,2924	499,785	0	443,023	942,808
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.18	0,5045		0,1013	0,6059	1082,1525	0	755,5258	1837,678
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.2	0,342		0,104	0,446	733,59	0	775,6632	1509,253
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.4	0,254		0,0654	0,3194	544,83	0	487,7728	1032,603
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.5	0,3698		0,0719	0,4418	793,221	0	536,2518	1329,473
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.6	0,255		0,07	0,325	546,975	0	522,081	1069,056

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Ибрагимова, д.8	0,47		0,0964	0,5664	1008,15	0	718,9801	1727,13
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.1	0,7003		0,196	0,8963	1502,1435	0	1461,827	2963,97
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.1 корп.а	0,2473		0,0559	0,3032	530,4585	0	416,919	947,3775
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.11	0,1493		0,0709	0,2202	320,2485	0	528,7935	849,042
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.13	0,339		0,0859	0,4249	727,155	0	640,668	1367,823
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.15	0,1045		0,02	0,1245	224,1525	0	149,166	373,3185
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.17	0,095		0,019	0,114	203,775	0	141,7077	345,4827
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.19	0,096		0,0212	0,1172	205,92	0	158,116	364,036
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.3	0,346		0,0953	0,4413	742,17	0	710,776	1452,946
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.5	0,349		0,0964	0,4454	748,605	0	718,9801	1467,585
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.7	0,229		0,0454	0,2744	491,205	0	338,6068	829,8118
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.7 корп.а	0,013			0,013	27,885	0	0	27,885
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Имая Насыри, д.9	0,229		0,0533	0,2823	491,205	0	397,5274	888,7324
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.1	0,341		0,0923	0,4333	731,445	0	688,4011	1419,846
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.1 корп.а	0,4864		0,1235	0,6099	1043,328	0	921,1001	1964,428
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.10	0,5396		0,1017	0,6413	1157,442	0	758,5091	1915,951
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.11	0,058			0,058	124,41	0	0	124,41
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.12	0,608		0,0712	0,6792	1304,16	0	531,031	1835,191
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.14	0,4497		0,0609	0,5106	964,6065	0	454,2105	1418,817
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.2	1,3454		0,2206	1,566	2885,883	0	1645,301	4531,184
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.2 корп.а	0,5053		0,1219	0,6272	1083,8685	0	909,1668	1993,035
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.3	0,2653		0,0801	0,3454	569,0685	0	597,4098	1166,478
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.3 корп.а	0,484		0,1139	0,5979	1038,18	0	849,5004	1887,68
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.4	0,8755		0,0819	0,9574	1877,9475	0	610,8348	2488,782
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.5	0,4495		0,1299	0,5793	964,1775	0	968,8332	1933,011
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.5 корп.а	0,4493		0,1209	0,5702	963,7485	0	901,7085	1865,457
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.6	1,1868		0,2882	1,475	2545,686	0	2149,482	4695,168

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.7	0,339		0,0723	0,4113	727,155	0	539,2351	1266,39
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.7 корп.а	0,023			0,023	49,335	0	0	49,335
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.8	0,358		0,0862	0,4442	767,91	0	642,9055	1410,815
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Караная Муратова, д.8 корп.а	0,0461		0,0012	0,0472	98,8845	0	8,94996	107,8345
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Комарова, д.2	0,4651		0,0337	0,4989	997,6395	0	251,3447	1248,984
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.10	0,3963		0,0852	0,4815	850,0635	0	635,4472	1485,511
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.100	0,347		0,0625	0,4095	744,315	0	466,1438	1210,459
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.102	0,343		0,0702	0,4132	735,735	0	523,5727	1259,308
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.102 корп.б	0,022			0,022	47,19	0	0	47,19
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.102.	0,343		0,0837	0,4267	735,735	0	624,2597	1359,995
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.104	0,71		0,0737	0,7837	1522,95	0	549,6767	2072,627
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.106	0,6094		0,1553	0,7648	1307,163	0	1158,274	2465,437
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.108	0,344		0,0915	0,4355	737,88	0	682,4345	1420,314
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.11	0,279		0,0649	0,3439	598,455	0	484,0437	1082,499
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.110	0,351		0,0943	0,4453	752,895	0	703,3177	1456,213
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.112	0,0841		0,0143	0,0984	180,3945	0	106,6537	287,0482
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.114	0,0004		0,0162	0,0166	0,858	0	120,8245	121,6825
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.116	0,5683		0,1255	0,6939	1219,0035	0	936,0167	2155,02
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.12	0,5378		0,1507	0,6885	1153,581	0	1123,966	2277,547
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.13	0,4891		0,0982	0,5873	1049,1195	0	732,4051	1781,525
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.14	0,264		0,0673	0,3313	566,28	0	501,9436	1068,224
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.15	0,394		0,1117	0,5057	845,13	0	833,0921	1678,222
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.16	0,1418		0,0695	0,2112	304,161	0	518,3519	822,5129
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.17	0,345		0,0942	0,4392	740,025	0	702,5719	1442,597
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.18	0,257		0,0677	0,3247	551,265	0	504,9269	1056,192
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.19	0,342		0,0821	0,4241	733,59	0	612,3264	1345,916
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.2	0,0532		0,0013	0,0545	114,114	0	9,69579	123,8098

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.20	0,262		0,0635	0,3255	561,99	0	473,6021	1035,592
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.21	0,351		0,0871	0,4381	752,895	0	649,6179	1402,513
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.22	0,3607		0,0867	0,4474	773,7015	0	646,6346	1420,336
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.23	0,4034		0,0599	0,4633	865,293	0	446,7522	1312,045
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.24	1,3067		0,3891	1,6957	2802,8715	0	2902,025	5704,896
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.25	0,242		0,0601	0,3021	519,09	0	448,2438	967,3338
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.27	0,211		0,0443	0,2553	452,595	0	330,4027	782,9977
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.29	0,252		0,0609	0,3129	540,54	0	454,2105	994,7505
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.3	0,0056		0,1171	0,1228	12,012	0	873,3669	885,3789
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.3 корп.а	0,1622		0,0433	0,2056	347,919	0	322,9444	670,8634
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.31	0,0006		0,0001	0,0007	1,287	0	0,74583	2,03283
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.32	0,5734		0,1617	0,7351	1229,943	0	1206,007	2435,95
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.32 корп.а	0,0027			0,0027	5,7915	0	0	5,7915
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.32 корп.А			0,0162	0,0162	0	0	120,8245	120,8245
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.33	0,2576		0,0015	0,2591	552,552	0	11,18745	563,7395
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.34	0,85		0,2042	1,0542	1823,25	0	1522,985	3346,235
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.35	0,4556		0,0986	0,5542	977,262	0	735,3884	1712,65
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.35 корп.а	0,0051			0,0051	10,9395	0	0	10,9395
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.36	0,2024		0,0889	0,2913	434,148	0	663,0429	1097,191
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.36 корп.а	0,0546			0,0546	117,117	0	0	117,117
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.37	0,343		0,0949	0,4379	735,735	0	707,7927	1443,528
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.38	0,0647		0,2241	0,2888	138,7815	0	1671,405	1810,187
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.39	0,483		0,1494	0,6324	1036,035	0	1114,27	2150,305
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.4	0,259		0,0756	0,3346	555,555	0	563,8475	1119,402
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.40	0,6331		0,1198	0,7529	1357,9995	0	893,5043	2251,504
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.41	0,4839		0,1202	0,6041	1037,9655	0	896,4877	1934,453
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.42	0,2324		0,1552	0,3876	498,498	0	1157,528	1656,026

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 43	1,3765		0,2466	1,6231	2952,5925	0	1839,217	4791,809
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 44	0,4406		0,0696	0,5102	945,087	0	519,0977	1464,185
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 45	0,253		0,0673	0,3203	542,685	0	501,9436	1044,629
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 47	0,254		0,0703	0,3243	544,83	0	524,3185	1069,148
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 48	0,329		0,078	0,407	705,705	0	581,7474	1287,452
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 48 корп. а	0,0565		0,0168	0,0733	121,1925	0	125,2994	246,4919
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 49	0,261		0,0542	0,3152	559,845	0	404,2399	964,0849
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 50	0,093		0,0023	0,0953	199,485	0	17,15409	216,6391
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 51	1,2389		0,286	1,5249	2657,4405	0	2133,074	4790,514
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 52	0,628		0,1037	0,7317	1347,06	0	773,4257	2120,486
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 53	0,254		0,0632	0,3172	544,83	0	471,3646	1016,195
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 54	0,3441		0,0581	0,4022	738,0945	0	433,3272	1171,422
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 55	0,27		0,0726	0,3426	579,15	0	541,4726	1120,623
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 56	0,0975		0,0047	0,1022	209,1375	0	35,05401	244,1915
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 57	0,264		0,0639	0,3279	566,28	0	476,5854	1042,865
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 58	0,3378		0,0797	0,4175	724,581	0	594,4265	1319,008
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 59	0,3922		0,0919	0,4841	841,269	0	685,4178	1526,687
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 6	0,454		0,0869	0,5409	973,83	0	648,1263	1621,956
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 60	0,39		0,0778	0,4678	836,55	0	580,2557	1416,806
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 61	0,8497		0,2783	1,128	1822,6065	0	2075,645	3898,251
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 63	0,386		0,1067	0,4927	827,97	0	795,8006	1623,771
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 64	0,1003		0,0028	0,1031	215,1435	0	20,88324	236,0267
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 65	0,416		0,1259	0,5419	892,32	0	939	1831,32
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 66	0,3874		0,0723	0,4597	830,973	0	539,2351	1370,208
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 67	0,394		0,1214	0,5154	845,13	0	905,4376	1750,568
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 68	0,505		0,1266	0,6316	1083,225	0	944,2208	2027,446
НС-ТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д. 69	0,9355		0,1844	1,1199	2006,6475	0	1375,311	3381,958

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.7	0,212		0,0579	0,2699	454,74	0	431,8356	886,5756
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.70	0,1719			0,1719	368,7255	0	0	368,7255
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.71	0,1038		0,0016	0,1054	222,651	0	11,93328	234,5843
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.73	0,3936		0,082	0,4757	844,272	0	611,5806	1455,853
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.74	0,286		0,0764	0,3624	613,47	0	569,8141	1183,284
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.75	0,0644		0,003	0,0675	138,138	0	22,3749	160,5129
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.75 корп.а	0,1378		0,0001	0,1379	295,581	0	0,74583	296,3268
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.76	0,28		0,072	0,352	600,6	0	536,9976	1137,598
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.79	0,378		0,0796	0,4576	810,81	0	593,6807	1404,491
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.8	0,0209		0,0162	0,0371	44,8305	0	120,8245	165,655
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.80	0,2376		0,074	0,3115	509,652	0	551,9142	1061,566
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.81	0,0027		0,0027	0,0053	5,7915	0	20,13741	25,92891
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.82	0,4896		0,025	0,5146	1050,192	0	186,4575	1236,65
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.82 корп.а	0,0005		0,0162	0,0167	1,0725	0	120,8245	121,897
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.83	0,4116		0,0757	0,4873	882,882	0	564,5933	1447,475
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.83 корп.а	0,0705			0,0705	151,2225	0	0	151,2225
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.83 корп.пристрой	0,0149		0,0004	0,0153	31,9605	0	2,98332	34,94382
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.84	1,5805		0,2718	1,8524	3390,1725	0	2027,166	5417,338
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.85	0,7291		0,1489	0,878	1563,9195	0	1110,541	2674,46
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.85 корп.а	0,1559			0,1559	334,4055	0	0	334,4055
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.87	0,356		0,0915	0,4475	763,62	0	682,4345	1446,054
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.87 корп.а	0,339		0,0788	0,4178	727,155	0	587,714	1314,869
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.89	0,536		0,1303	0,6663	1149,72	0	971,8165	2121,536
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.89 корп.а	0,123		0,0047	0,1277	263,835	0	35,05401	298,889
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.9	0,2648		0,0636	0,3284	567,996	0	474,3479	1042,344
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.90	0,7324		0,2093	0,9418	1570,998	0	1561,022	3132,02
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.91	0,6988		0,114	0,8128	1498,926	0	850,2462	2349,172

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.94	0,5281		0,0445	0,5726	1132,7745	0	331,8944	1464,669
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.95	0,2223		0,0227	0,245	476,8335	0	169,3034	646,1369
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.96	1,0794		0,2259	1,3053	2315,313	0	1684,83	4000,143
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.96 корп.а	0,05		0,0014	0,0514	107,25	0	10,44162	117,6916
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.97	0,0387		0,675	0,7137	83,0115	0	5034,353	5117,364
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.97 корп.а	2,3485		0,079	2,4275	5037,5325	0	589,2057	5626,738
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.97 корп.б	0,0698		0,005	0,0748	149,721	0	37,2915	187,0125
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.98	0,325		0,0964	0,4214	697,125	0	718,9801	1416,105
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Коммунистическая, д.99	0,0463			0,0463	99,3135	0	0	99,3135
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.10	0,168		0,2346	0,4026	360,36	0	1749,717	2110,077
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.12	0,0005		0,0162	0,0167	1,0725	0	120,8245	121,897
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.12 корп.а	0,0843			0,0843	180,8235	0	0	180,8235
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.12 корп.б	0,0385			0,0385	82,5825	0	0	82,5825
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.14	0,27		0,0488	0,3188	579,15	0	363,965	943,115
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.14 корп.А	0,282		0,0233	0,3053	604,89	0	173,7784	778,6684
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.2	0,26		0,062	0,322	557,7	0	462,4146	1020,115
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.6	0,2584		0,0627	0,3211	554,268	0	467,6354	1021,903
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Курчатова, д.8	0,215		0,0529	0,2679	461,175	0	394,5441	855,7191
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Смирнова, д.25	0,1016		0,0118	0,1134	217,932	0	88,00794	305,9399
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Смирнова, д.25 корп.а	0,0223		0,0023	0,0246	47,8335	0	17,15409	64,98759
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.1	0,471		0,132	0,603	1010,295	0	984,4956	1994,791
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.1 корп.а	0,139		0,139	0,278	298,155	0	1036,704	1334,859
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.11	0,0866		0,0023	0,0889	185,757	0	17,15409	202,9111
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.13	0,291		0,0657	0,3567	624,195	0	490,0103	1114,205
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.15	0,467		0,1252	0,5922	1001,715	0	933,7792	1935,494
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.3	0,3521		0,1173	0,4694	755,2545	0	874,8586	1630,113
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.5	0,342		0,342	0,684	733,59	0	2550,739	3284,329

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.7	0,116		0,0064	0,1224	248,82	0	47,73312	296,5531
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Льва Толстого, д.9	0,4147		0,0515	0,4662	889,5315	0	384,1025	1273,634
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Мира, д.65 корп.а	0,3341			0,3341	716,6445	0	0	716,6445
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Мира, д.69	0,2219		0,0016	0,2235	475,9755	0	11,93328	487,9088
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Новая, д.42	0,0793			0,0793	170,0985	0	0	170,0985
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Садовая, д.25	0,0686			0,0686	147,147	0	0	147,147
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Садовая, д.32 корп.а	0,04			0,04	85,8	0	0	85,8
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.10	0,8242		0,2153	1,0395	1767,909	0	1605,772	3373,681
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.12	0,436		0,1013	0,5373	935,22	0	755,5258	1690,746
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.14	0,226		0,0621	0,2881	484,77	0	463,1604	947,9304
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.14 корп.а	0,0441		0,0441	0,0882	94,5945	0	328,911	423,5055
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.16	0,379		0,0813	0,4603	812,955	0	606,3598	1419,315
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.16 корп.а	0,4604		0,0446	0,505	987,558	0	332,6402	1320,198
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.18	0,6206		0,1519	0,7725	1331,187	0	1132,916	2464,103
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.2	0,43		0,087	0,517	922,35	0	648,8721	1571,222
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.20	0,243		0,0466	0,2896	521,235	0	347,5568	868,7918
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.22	0,8293		0,0497	0,879	1778,8485	0	370,6775	2149,526
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.24	0,1855		0,0741	0,2595	397,8975	0	552,66	950,5575
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.26	0,444		0,1375	0,5815	952,38	0	1025,516	1977,896
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.28	0,427		0,1385	0,5655	915,915	0	1032,975	1948,89
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.30	0,6703		0,1085	0,7788	1437,7935	0	809,2256	2247,019
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.30 корп.а	0,189		0,0519	0,2409	405,405	0	387,0858	792,4908
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.30 корп.в	0,0191			0,0191	40,9695	0	0	40,9695
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.32	0,2338		0,0772	0,311	501,501	0	575,7808	1077,282
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.4	0,1393		0,0284	0,1677	298,7985	0	211,8157	510,6142
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.6	0,0011		0,0163	0,0174	2,3595	0	121,5703	123,9298
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сазонова, д.8	1,0428		0,2257	1,2685	2236,806	0	1683,338	3920,144

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.18	0,0451			0,0451	96,7395	0	0	96,7395
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.28	0,0281			0,0281	60,2745	0	0	60,2745
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.35 корп.а	0,152			0,152	326,04	0	0	326,04
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.55	1,898		0,2624	2,1603	4071,21	0	1957,058	6028,268
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.63	0,7421		0,1475	0,8897	1591,8045	0	1100,099	2691,904
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.65	0,191		0,0839	0,2749	409,695	0	625,7514	1035,446
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Сакко и Ванцетти, д.67	0,73		0,1469	0,877	1565,85	0	1095,624	2661,474
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Советская, д.100	0,506		0,1033	0,6093	1085,37	0	770,4424	1855,812
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Советская, д.104	1,0919		0,1864	1,2784	2342,1255	0	1390,227	3732,353
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Советская, д.81	0,529		0,098	0,627	1134,705	0	730,9134	1865,618
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.107	0,348		0,0817	0,4297	746,46	0	609,3431	1355,803
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.109	0,2776		0,0796	0,3573	595,452	0	593,6807	1189,133
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.111	0,359		0,0798	0,4388	770,055	0	595,1723	1365,227
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.113	0,2965		0,0656	0,3621	635,9925	0	489,2645	1125,257
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.115	0,158		0,0741	0,2321	338,91	0	552,66	891,57
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.117	0,347		0,093	0,44	744,315	0	693,6219	1437,937
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.119	0,266		0,0794	0,3454	570,57	0	592,189	1162,759
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.121	0,3546		0,0997	0,4543	760,617	0	743,5925	1504,21
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.123	0,259		0,0658	0,3248	555,555	0	490,7561	1046,311
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.125	0,3456		0,0938	0,4395	741,312	0	699,5885	1440,901
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.127	0,3602		0,0925	0,4526	772,629	0	689,8928	1462,522
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.129	0,1831		0,1075	0,2906	392,7495	0	801,7673	1194,517
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.131	0,3025		0,0511	0,3536	648,8625	0	381,1191	1029,982
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.133	0,3379		0,0995	0,4375	724,7955	0	742,1009	1466,896
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.135	0,343		0,0864	0,4294	735,735	0	644,3971	1380,132
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.137	0,3496		0,095	0,4446	749,892	0	708,5385	1458,431
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.139	1,2247		0,2239	1,4486	2626,9815	0	1669,913	4296,895

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.141	0,3538		0,093	0,4468	758,901	0	693,6219	1452,523
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.143	0,1712		0,0871	0,2583	367,224	0	649,6179	1016,842
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.145	0,4501		0,1036	0,5537	965,4645	0	772,6799	1738,144
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.147	0,2558		0,0528	0,3085	548,691	0	393,7982	942,4892
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.149	0,0281		0,0005	0,0286	60,2745	0	3,72915	64,00365
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.153	0,466		0,1271	0,5931	999,57	0	947,9499	1947,52
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.196 корп.б	0,374		0,1021	0,4761	802,23	0	761,4924	1563,722
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.196 корп.б1	0,372		0,0464	0,4184	797,94	0	346,0651	1144,005
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.198	0,132			0,132	283,14	0	0	283,14
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.200	0,7349		0,7051	1,44	1576,3605	0	5258,847	6835,208
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.202	0,7662		0,1271	0,8933	1643,499	0	947,9499	2591,449
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.202 корп.а	0,2446		0,0034	0,248	524,667	0	25,35822	550,0252
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.204	0,176		0,0192	0,1952	377,52	0	143,1994	520,7194
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.204 корп.а	0,5036		0,0404	0,544	1080,222	0	301,3153	1381,537
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.206	0,1578		0,0241	0,1819	338,481	0	179,745	518,226
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.210	0,15		0,0257	0,1757	321,75	0	191,6783	513,4283
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.212	0,151		0,0274	0,1784	323,895	0	204,3574	528,2524
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.214	0,162		0,0294	0,1914	347,49	0	219,274	566,764
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.216	0,0304		0,0162	0,0466	65,208	0	120,8245	186,0325
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.218	0,6593		0,1188	0,7781	1414,1985	0	886,046	2300,245
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.218 корп.а	0,6614		0,0819	0,7433	1418,703	0	610,8348	2029,538
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.222	0,551		0,1054	0,6564	1181,895	0	786,1048	1968
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.224	0,5758		0,0999	0,6757	1235,091	0	745,0842	1980,175
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.226	0,7056		0,0504	0,756	1513,512	0	375,8983	1889,41
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.36	0,3167		0,0602	0,3769	679,3215	0	448,9897	1128,311
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.36 корп.а	0,123		0,0135	0,1365	263,835	0	100,6871	364,5221
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.38	0,243		0,0457	0,2887	521,235	0	340,8443	862,0793

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.46	0,2938			0,2938	630,201	0	0	630,201
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.48	0,8364		0,1822	1,0186	1794,078	0	1358,902	3152,98
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.50	0,02		0,0177	0,0377	42,9	0	132,0119	174,9119
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.52	0,867		0,1855	1,0525	1859,715	0	1383,515	3243,23
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.52 корп.а	0,0006			0,0006	1,287	0	0	1,287
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.54	0,209		0,0359	0,2449	448,305	0	267,753	716,058
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.56	0,415		0,0747	0,4897	890,175	0	557,135	1447,31
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.56 корп.а	0,2341		0,0048	0,2389	502,1445	0	35,79984	537,9443
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.67	0,4124		0,0851	0,4975	884,598	0	634,7013	1519,299
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.69	0,5653		0,1205	0,6858	1212,5685	0	898,7252	2111,294
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.71	0,3555		0,0751	0,4307	762,5475	0	560,1183	1322,666
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.73	0,3396		0,0436	0,3832	728,442	0	325,1819	1053,624
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.73 корп.а	0,289		0,0694	0,3584	619,905	0	517,606	1137,511
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.75	0,476		0,1017	0,5777	1021,02	0	758,5091	1779,529
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.77	0,6078		0,176	0,7838	1303,731	0	1312,661	2616,392
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.79	0,257		0,1138	0,3708	551,265	0	848,7545	1400,02
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.79 корп.а	0,046			0,046	98,67	0	0	98,67
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.79.	0,5729		0,137	0,7099	1228,8705	0	1021,787	2250,658
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.87	0,2761		0,0698	0,3459	592,2345	0	520,5893	1112,824
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.89	0,2899		0,0368	0,3267	621,8355	0	274,4654	896,3009
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.91	0,2758		0,0712	0,347	591,591	0	531,031	1122,622
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.93	0,1704		0,0869	0,2573	365,508	0	648,1263	1013,634
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.95	0,2787		0,0784	0,3571	597,8115	0	584,7307	1182,542
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.97	0,348		0,0828	0,4308	746,46	0	617,5472	1364,007
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Худайбердина, д.99	0,3841		0,1009	0,485	823,8945	0	752,5425	1576,437
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.10	0,381		0,0704	0,4514	817,245	0	525,0643	1342,309
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.12	0,478		0,1233	0,6013	1025,31	0	919,6084	1944,918

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.14	0,4588		0,1404	0,5993	984,126	0	1047,145	2031,271
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.16	0,461		0,1119	0,5729	988,845	0	834,5838	1823,429
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.2	0,44		0,1079	0,5479	943,8	0	804,7506	1748,551
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.2 корп.а	0,0011		0,0162	0,0173	2,3595	0	120,8245	123,184
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.33	0,2356			0,2356	505,362	0	0	505,362
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.4	0,402		0,1033	0,5053	862,29	0	770,4424	1632,732
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.6	0,403		0,1123	0,5153	864,435	0	837,5671	1702,002
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Черноморская, д.8	0,419		0,1144	0,5334	898,755	0	853,2295	1751,985
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шаймуратова, д.12	0,1618			0,1618	347,061	0	0	347,061
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.1	0,2606		0,0549	0,3156	558,987	0	409,4607	968,4477
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.11	0,497		0,1014	0,5984	1066,065	0	756,2716	1822,337
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.13	0,4309		0,0873	0,5182	924,2805	0	651,1096	1575,39
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.15	0,8994		0,1867	1,0861	1929,213	0	1392,465	3321,678
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.17	0,369		0,0605	0,4295	791,505	0	451,2272	1242,732
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.19	0,3091		0,065	0,3741	663,0195	0	484,7895	1147,809
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.21	0,7836		0,1871	0,9707	1680,822	0	1395,448	3076,27
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.23	0,4588		0,0666	0,5254	984,126	0	496,7228	1480,849
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.25	0,2512		0,0701	0,3213	538,824	0	522,8268	1061,651
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.27	0,6903		0,162	0,8523	1480,6935	0	1208,245	2688,938
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.29	0,3635		0,0852	0,4486	779,7075	0	635,4472	1415,155
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.3	0,6493		0,1637	0,813	1392,7485	0	1220,924	2613,672
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.31	0,334		0,0764	0,4104	716,43	0	569,8141	1286,244
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.33	0,2804		0,0784	0,3588	601,458	0	584,7307	1186,189
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.35	0,015		0,0165	0,0315	32,175	0	123,062	155,237
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.37	0,4481		0,1083	0,5564	961,1745	0	807,7339	1768,908
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.39	0,583		0,1017	0,6847	1250,535	0	758,5091	2009,044
НСТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.41	0,5332		0,1029	0,6361	1143,714	0	767,4591	1911,173

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.43	0,1551		0,0275	0,1826	332,6895	0	205,1033	537,7928
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.45	0,4992		0,0821	0,5813	1070,784	0	612,3264	1683,11
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.47	0,394		0,0813	0,4753	845,13	0	606,3598	1451,49
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.49	0,377		0,0756	0,4526	808,665	0	563,8475	1372,512
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.5	0,4565		0,0856	0,5421	979,1925	0	638,4305	1617,623
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.7	0,2873		0,0762	0,3635	616,2585	0	568,3225	1184,581
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Шафиева, д.9	0,4603		0,0922	0,5525	987,3435	0	687,6553	1674,999
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.1	0,332		0,0813	0,4133	712,14	0	606,3598	1318,5
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.1 корп.а	0,7376		0,0698	0,8074	1582,152	0	520,5893	2102,741
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.1 корп.б	0,825		0,1368	0,9618	1769,625	0	1020,295	2789,92
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.1 корп.в	0,234		0,1002	0,3342	501,93	0	747,3217	1249,252
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.10	0,8748		0,0041	0,8789	1876,446	0	30,57903	1907,025
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.12	0,2658		0,0408	0,3066	570,141	0	304,2986	874,4396
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.2	0,593		0,109	0,702	1271,985	0	812,9547	2084,94
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.3	0,4064		0,1163	0,5227	871,728	0	867,4003	1739,128
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.4	0,4768		0,0678	0,5446	1022,736	0	505,6727	1528,409
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.5	0,525		0,1242	0,6492	1126,125	0	926,3209	2052,446
НСТТЭЦ (покупное тепло)	ул. Юрматинская, д.8	0,5523		0,0606	0,6129	1184,6835	0	451,973	1636,656
НСТТЭЦ (покупное тепло), всего		180,3999	0	41,1794	221,5797	386957,786	0	307128,3	694086,1
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	пер. Трудовые Резервы, д.5	0,1664			0,1664	356,928	0	0	356,928
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Бородина, д.1	0,063			0,063	135,135	0	0	135,135
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Бородина, д.11	0,2845		0,0778	0,3623	610,2525	0	580,2557	1190,508
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Бородина, д.3	0,3066		0,061	0,3676	657,657	0	454,9563	1112,613
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Бородина, д.5	0,136		0,0253	0,1613	291,72	0	188,695	480,415
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Бородина, д.7	0,141		0,0323	0,1733	302,445	0	240,9031	543,3481

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопления	вентиляции	ГВС, средне-час.	сумма	отопления	вентиляции	ГВС	сумма
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Бородина, д.9	0,138		0,0351	0,1731	296,01	0	261,7863	557,7963
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.17	0,0735			0,0735	157,6575	0	0	157,6575
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.19	0,2116			0,2116	453,882	0	0	453,882
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.21	0,069			0,069	148,005	0	0	148,005
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.22	0,112			0,112	240,24	0	0	240,24
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.23	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.24	0,123			0,123	263,835	0	0	263,835
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.25	0,113			0,113	242,385	0	0	242,385
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.26	0,076			0,076	163,02	0	0	163,02
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.27	0,077			0,077	165,165	0	0	165,165
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.28	0,105			0,105	225,225	0	0	225,225
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.29	0,2202			0,2202	472,329	0	0	472,329
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.30	0,0781			0,0781	167,5245	0	0	167,5245
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.31	0,077			0,077	165,165	0	0	165,165
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.32	0,081			0,081	173,745	0	0	173,745
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.33	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.34	0,053			0,053	113,685	0	0	113,685
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.35	0,1022			0,1022	219,219	0	0	219,219
НС _Т ТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.36	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.37	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.38	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.39	0,391		0,134	0,525	838,695	0	999,4122	1838,107
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.39 корп.а	0,0568		0,0099	0,0667	121,836	0	73,83717	195,6732
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.40	0,079			0,079	169,455	0	0	169,455
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.40 корп.а	0,055			0,055	117,975	0	0	117,975
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.42	0,088		0,004	0,092	188,76	0	29,8332	218,5932
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.44	0,074			0,074	158,73	0	0	158,73
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.44 корп.а	0,056			0,056	120,12	0	0	120,12
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Воинов-интернационалистов, д.46	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Зои Космодемьянской, д.0	0,0231			0,0231	49,5495	0	0	49,5495
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Зои Космодемьянской, д.10	0,01			0,01	21,45	0	0	21,45
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Зои Космодемьянской, д.12	0,017			0,017	36,465	0	0	36,465
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Зои Космодемьянской, д.14	0,0023			0,0023	4,9335	0	0	4,9335
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Зои Космодемьянской, д.5	0,0722			0,0722	154,869	0	0	154,869
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Зои Космодемьянской, д.6	0,0376			0,0376	80,652	0	0	80,652
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Зои Космодемьянской, д.8	0,0137			0,0137	29,3865	0	0	29,3865
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.20	0,085			0,085	182,325	0	0	182,325
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.22	0,085			0,085	182,325	0	0	182,325

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопления	вентиля- ции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.24	0,114			0,114	244,53	0	0	244,53
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.25	0,0975			0,0975	209,1375	0	0	209,1375
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.26	0,084			0,084	180,18	0	0	180,18
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.28	0,084			0,084	180,18	0	0	180,18
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.29	0,058			0,058	124,41	0	0	124,41
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.30	0,055			0,055	117,975	0	0	117,975
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.31	0,1996		0,0456	0,2452	428,142	0	340,0985	768,2405
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.32	0,076			0,076	163,02	0	0	163,02
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.34	0,085			0,085	182,325	0	0	182,325
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.34 корп.а	0,053			0,053	113,685	0	0	113,685
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.36	0,084			0,084	180,18	0	0	180,18
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.38	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.40	0,063			0,063	135,135	0	0	135,135
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Ломоносова, д.42	0,087			0,087	186,615	0	0	186,615
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Олега Кошевого, д.1	0,0979			0,0979	209,9955	0	0	209,9955
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Олега Кошевого, д.2	0,6439			0,6439	1381,1655	0	0	1381,166
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Олега Кошевого, д.8	0,1836			0,1836	393,822	0	0	393,822
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Осипенко, д.2	0,011			0,011	23,595	0	0	23,595
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покуп- ное тепло)	ул. Осипенко, д.4	0,0184			0,0184	39,468	0	0	39,468

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопления	вентиляции	ГВС, средне-час.	сумма	отопления	вентиляции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Осипенко, д.6	0			0	0	0	0	0
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Толбухина, д.10	0,033			0,033	70,785	0	0	70,785
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Толбухина, д.8	0,1219			0,1219	261,4755	0	0	261,4755
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Трудовые Резервы, д.1	0,08			0,08	171,6	0	0	171,6
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Трудовые Резервы, д.2	0,065			0,065	139,425	0	0	139,425
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Трудовые Резервы, д.3	0,076			0,076	163,02	0	0	163,02
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Трудовые Резервы, д.4	0,1878			0,1878	402,831	0	0	402,831
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Трудовые Резервы, д.5	0,074			0,074	158,73	0	0	158,73
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.21	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.23	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.24	0,0195			0,0195	41,8275	0	0	41,8275
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.24 корп.а	0,016			0,016	34,32	0	0	34,32
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.25	0,077			0,077	165,165	0	0	165,165
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.26 корп.б	0,0752			0,0752	161,304	0	0	161,304
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.27	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.29	0,079			0,079	169,455	0	0	169,455
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.30	0,0185			0,0185	39,6825	0	0	39,6825
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.32	0,0085			0,0085	18,2325	0	0	18,2325
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.33	0,054			0,054	115,83	0	0	115,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопления	вентиляции	ГВС, средне-час.	сумма	отопления	вентиляции	ГВС	сумма
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.35	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.37	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.39	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.39 корп.а	0,056			0,056	120,12	0	0	120,12
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.43	0,088			0,088	188,76	0	0	188,76
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.43 корп.а	0,055			0,055	117,975	0	0	117,975
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло)	ул. Уфимская, д.45	0,086			0,086	184,47	0	0	184,47
НСТТЭЦ, ОАО «Каустик», (покупное тепло), всего		8,4501	0	0,425	8,8751	18125,4645	0	3169,778	21295,24

2 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К КОТЕЛЬНОМ «БАШРТС-СТЕРЛИТАМАК» ФИЛИАЛ ООО «БАШРТС»

Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным КЦ-7

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	Башкортостан, г.Стерлитамак, г.Стерлитамак	0			0				
Котельный цех №7	тракт. Стерлибашевский, д.31 корп.а	0,0676		0,0216	0,0892	145,00	0,00	161,10	306,10
Котельный цех №7	тракт. Стерлибашевский, д.33 корп.а	0,079		0,0208	0,0998	169,46	0,00	155,13	324,59
Котельный цех №7	тракт. Стерлибашевский, д.35	0,2707			0,2707	580,65	0,00	0,00	580,65
Котельный цех №7	тракт. Стерлибашевский, д.35 корп.а	0,055		0,0078	0,0628	117,98	0,00	58,17	176,15
Котельный цех №7	тракт. Стерлибашевский, д.37	0,0588			0,0588	126,13	0,00	0,00	126,13
Котельный цех №7	тракт. Стерлибашевский, д.37 корп.а	0,0669			0,0669	143,50	0,00	0,00	143,50
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.18	0,2395			0,2395	513,73	0,00	0,00	513,73
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.20	0,2284		0,0004	0,2289	489,92	0,00	2,98	492,90
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.24	0,8737		0,1738	1,0475	1 874,09	0,00	1 296,25	3 170,34
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.24 корп.а	0,4657			0,4657	998,93	0,00	0,00	998,93
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.24 корп.А	0,0316		0,0001	0,0317	67,78	0,00	0,75	68,53
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.24 корп.б	0,3733			0,3733	800,73	0,00	0,00	800,73
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.34	0,4004		0,0605	0,4609	858,86	0,00	451,23	1 310,09
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.34 корп.а	0,0014		0,0001	0,0015	3,00	0,00	0,75	3,75
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.34 корп.б	0,3939		0,0693	0,4632	844,92	0,00	516,86	1 361,78
Котельный цех №7	ул. 23 Мая, д.59	0,043			0,043	92,24	0,00	0,00	92,24
Котельный цех №7	ул. 7 Ноября, д.1 корп.а	0,0955			0,0955	204,85	0,00	0,00	204,85
Котельный цех №7	ул. 7 Ноября, д.69 корп.а	0,065			0,065	139,43	0,00	0,00	139,43
Котельный цех №7	ул. Богдана Хмельницкого, д.38	0,2677		0,0367	0,3044	574,22	0,00	273,72	847,94
Котельный цех №7	ул. Богдана Хмельницкого, д.40	0,1444			0,1444	309,74	0,00	0,00	309,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	ул. Богдана Хмельницкого, д.44	1,5		0,372	1,872	3 217,50	0,00	2 774,49	5 991,99
Котельный цех №7	ул. Богдана Хмельницкого, д.46	0,295		0,0743	0,3693	632,78	0,00	554,15	1 186,93
Котельный цех №7	ул. Богдана Хмельницкого, д.48	0,2979		0,0613	0,3591	639,00	0,00	457,19	1 096,19
Котельный цех №7	ул. Богдана Хмельницкого, д.50	0,275		0,063	0,338	589,88	0,00	469,87	1 059,75
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.0	0,0247		0,0162	0,0409	52,98	0,00	120,82	173,81
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.1	0,1926	0,0367		0,2293	413,13	37,16	0,00	450,29
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.100	0,444		0,0825	0,5265	952,38	0,00	615,31	1 567,69
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.101	1,6191		0,3345	1,9536	3 472,97	0,00	2 494,80	5 967,77
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.102	0,487		0,1201	0,6071	1 044,62	0,00	895,74	1 940,36
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.104	0,2454		0,0871	0,3325	526,38	0,00	649,62	1 176,00
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.105	0,32		0,078	0,398	686,40	0,00	581,75	1 268,15
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.106	0,6114		0,1351	0,7465	1 311,45	0,00	1 007,62	2 319,07
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.108	0,35		0,0874	0,4374	750,75	0,00	651,86	1 402,61
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.110	0,2766		0,1787	0,4554	593,31	0,00	1 332,80	1 926,11
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.110 корп.а	0,0007		0,0001	0,0008	1,50	0,00	0,75	2,25
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.111	0,357		0,1009	0,4579	765,77	0,00	752,54	1 518,31
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.111 корп.а	0,0263		0,0002	0,0264	56,41	0,00	1,49	57,91
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.112	0,31		0,0723	0,3823	664,95	0,00	539,24	1 204,19
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.113	0,474		0,1229	0,5969	1 016,73	0,00	916,63	1 933,36
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.115	0,5361		0,0621	0,5983	1 149,93	0,00	463,16	1 613,09
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.116	0,3143		0,0751	0,3894	674,17	0,00	560,12	1 234,29
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.117	0,512		0,1365	0,6485	1 098,24	0,00	1 018,06	2 116,30
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.118	0,8697		0,2408	1,1105	1 865,51	0,00	1 795,96	3 661,47
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.118 корп.а	0,1706			0,1706	365,94	0,00	0,00	365,94
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.118 корп.б	0,363			0,363	778,64	0,00	0,00	778,64
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.120	0,2626		0,0489	0,3115	563,28	0,00	364,71	927,99
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.120 корп.а	0,326		0,0677	0,3937	699,27	0,00	504,93	1 204,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.120 корп.б	0,404		0,077	0,481	866,58	0,00	574,29	1 440,87
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.120 корп.в	0,406		0,0728	0,4788	870,87	0,00	542,96	1 413,83
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.120 корп.г	0,406		0,0689	0,4749	870,87	0,00	513,88	1 384,75
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.121	0,3176		0,1046	0,4223	681,25	0,00	780,14	1 461,39
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.122	1,945		0,0665	2,0115	4 172,03	0,00	495,98	4 668,00
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.122 корп.а	0,2955			0,2955	633,85	0,00	0,00	633,85
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.123	0,3526		0,1124	0,4651	756,33	0,00	838,31	1 594,64
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.124	8,6004	6,5	0,6925	15,7929	18 447,86	6 581,63	5 164,87	30 194,36
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.124 корп.а	0,4377		0,009	0,4467	938,87	0,00	67,12	1 005,99
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.124 корп.в	0,1749			0,1749	375,16	0,00	0,00	375,16
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.124 корп.д	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.125	0,325		0,0809	0,4059	697,13	0,00	603,38	1 300,50
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.126 корп.а	0,0404			0,0404	86,66	0,00	0,00	86,66
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.127	0,2692		0,1517	0,4209	577,43	0,00	1 131,42	1 708,86
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.129	0,4978		0,1258	0,6236	1 067,78	0,00	938,25	2 006,04
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.130 корп.а	1,4041		0,0606	1,4648	3 011,79	0,00	451,97	3 463,77
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.131	0,2841		0,1089	0,3929	609,39	0,00	812,21	1 421,60
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.133	0,3769		0,1089	0,4858	808,45	0,00	812,21	1 620,66
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.135	0,6525		0,1384	0,7909	1 399,61	0,00	1 032,23	2 431,84
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.135 корп.а	0,0737			0,0737	158,09	0,00	0,00	158,09
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.136	0,1366			0,1366	293,01	0,00	0,00	293,01
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.137	0,469		0,1221	0,5911	1 006,01	0,00	910,66	1 916,66
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.139	0,373		0,109	0,482	800,09	0,00	812,95	1 613,04
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.141	0,4846		0,1333	0,6179	1 039,47	0,00	994,19	2 033,66
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.141 корп.б	0,0327			0,0327	70,14	0,00	0,00	70,14
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.143	0,3565		0,0573	0,4138	764,69	0,00	427,36	1 192,05
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.143 корп.а	0,0352			0,0352	75,50	0,00	0,00	75,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.143 корп.б	0,347		0,0388	0,3858	744,32	0,00	289,38	1 033,70
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.145	0,358		0,0606	0,4186	767,91	0,00	451,97	1 219,88
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.145 корп.а	0,356		0,0665	0,4225	763,62	0,00	495,98	1 259,60
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.145 корп.б	0,3609		0,0629	0,4237	774,13	0,00	469,13	1 243,26
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.147	0,2593		0,1001	0,3594	556,20	0,00	746,58	1 302,77
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.149	0,358		0,0743	0,4323	767,91	0,00	554,15	1 322,06
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.149 корп.а	0,349		0,0707	0,4197	748,61	0,00	527,30	1 275,91
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.151	0,2624		0,093	0,3554	562,85	0,00	693,62	1 256,47
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.153	1,019		0,2148	1,2338	2 185,76	0,00	1 602,04	3 787,80
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.155	0,1046		0,0442	0,1489	224,37	0,00	329,66	554,02
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.159	0,341		0,0384	0,3794	731,45	0,00	286,40	1 017,84
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.161	0,594		0,125	0,719	1 274,13	0,00	932,29	2 206,42
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.161 корп.а	0,1298		0,0143	0,1441	278,42	0,00	106,65	385,07
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.163	0,3576		0,067	0,4246	767,05	0,00	499,71	1 266,76
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.2 корп.а	0,1617		0,0282	0,1898	346,85	0,00	210,32	557,17
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.2 корп.в	0,0101		0,0218	0,0319	21,66	0,00	162,59	184,26
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.2 корп.г	0,1225		0,0164	0,1389	262,76	0,00	122,32	385,08
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.2 корп.д	0,0097		0,0181	0,0278	20,81	0,00	135,00	155,80
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.3	0,577			0,577	1 237,67	0,00	0,00	1 237,67
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.94	1,207		0,2813	1,4883	2 589,02	0,00	2 098,02	4 687,03
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.96	0,442		0,1156	0,5576	948,09	0,00	862,18	1 810,27
Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.98	0,7629		0,1792	0,9421	1 636,42	0,00	1 336,53	2 972,95
Котельный цех №7	ул. Карла Маркса, д.100	0,1312			0,1312	281,42	0,00	0,00	281,42
Котельный цех №7	ул. Карла Маркса, д.100 корп.а	0,0448			0,0448	96,10	0,00	0,00	96,10
Котельный цех №7	ул. Карла Маркса, д.100 корп.б	0,0266			0,0266	57,06	0,00	0,00	57,06
Котельный цех №7	ул. Карла Маркса, д.101	0,2635		0,0022	0,2657	565,21	0,00	16,41	581,62
Котельный цех №7	ул. Карла Маркса, д.102	0,2646			0,2646	567,57	0,00	0,00	567,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	ул. Карла Маркса, д.103	0,2806			0,2806	601,89	0,00	0,00	601,89
Котельный цех №7	ул. Карла Маркса, д.91	0,448		0,0508	0,4988	960,96	0,00	378,88	1 339,84
Котельный цех №7	ул. Карла Маркса, д.98	0,1675			0,1675	359,29	0,00	0,00	359,29
Котельный цех №7	ул. Комсомольская, д.7	0,9861		1,3746	2,3607	2 115,18	0,00	10 252,18	12 367,36
Котельный цех №7	ул. Комсомольская, д.7 корп.а	0,0649		0,0012	0,0661	139,21	0,00	8,95	148,16
Котельный цех №7	ул. Комсомольская, д.74	0,393		0,0964	0,4894	842,99	0,00	718,98	1 561,97
Котельный цех №7	ул. Комсомольская, д.74 корп.а	0,013		0,0004	0,0134	27,89	0,00	2,98	30,87
Котельный цех №7	ул. Комсомольская, д.76	0,0048			0,0048	10,30	0,00	0,00	10,30
Котельный цех №7	ул. Комсомольская, д.78	0,1127			0,1127	241,74	0,00	0,00	241,74
Котельный цех №7	ул. Комсомольская, д.78 корп.а	0,0341			0,0341	73,14	0,00	0,00	73,14
Котельный цех №7	ул. Комсомольская, д.9	0,227		0,0392	0,2662	486,92	0,00	292,37	779,28
Котельный цех №7	ул. Крымская, д.24	0,6577			0,6577	1 410,77	0,00	0,00	1 410,77
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.11	0,0941		0,0208	0,1149	201,84	0,00	155,13	356,98
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.13	0,2751		0,0907	0,3658	590,09	0,00	676,47	1 266,56
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.2	0,1103		0,0216	0,1319	236,59	0,00	161,10	397,69
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.2 корп.а	0,0574		0,0163	0,0737	123,12	0,00	121,57	244,69
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.2 корп.б	0,091			0,091	195,20	0,00	0,00	195,20
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.3 корп.а	0,0724			0,0724	155,30	0,00	0,00	155,30
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.3 корп.б	0,1844			0,1844	395,54	0,00	0,00	395,54
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.37 корп.б			0,0001	0,0001	0,00	0,00	0,75	0,75
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.4	0,1327		0,0257	0,1584	284,64	0,00	191,68	476,32
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.6	0,1307		0,0314	0,1622	280,35	0,00	234,19	514,54
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.7 корп.а	0,0671			0,0671	143,93	0,00	0,00	143,93
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.8	0,1081		0,0225	0,1306	231,87	0,00	167,81	399,69
Котельный цех №7	ул. Механизации, д.9	0,2581		0,077	0,3351	553,62	0,00	574,29	1 127,91
Котельный цех №7	ул. Мира, д.1 корп.б	1,0254	0,419		1,4444	2 199,48	424,26	0,00	2 623,75
Котельный цех №7	ул. Мира, д.18 корп.а	0,0712			0,0712	152,72	0,00	0,00	152,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	ул. Мира, д.2 корп.б	0,5712		0,0165	0,5878	1 225,22	0,00	123,06	1 348,29
Котельный цех №7	ул. Мира, д.44	0,267		0,0443	0,3113	572,72	0,00	330,40	903,12
Котельный цех №7	ул. Мира, д.47	0,3996		0,0364	0,436	857,14	0,00	271,48	1 128,62
Котельный цех №7	ул. Мира, д.49	0,0138			0,0138	29,60	0,00	0,00	29,60
Котельный цех №7	ул. Мира, д.50	0,0335		0,0008	0,0343	71,86	0,00	5,97	77,82
Котельный цех №7	ул. Мира, д.53	0,2828			0,2828	606,61	0,00	0,00	606,61
Котельный цех №7	ул. Мира, д.55	0,1131			0,1131	242,60	0,00	0,00	242,60
Котельный цех №7	ул. Набережная, д.3	0,284		0,214	0,498	609,18	0,00	1 596,08	2 205,26
Котельный цех №7	ул. Островского, д.1 корп.а	0,7871			0,7871	1 688,33	0,00	0,00	1 688,33
Котельный цех №7	ул. Пантелькина, д.54 корп.б	0,089	0,07	0,004	0,163	190,91	70,88	29,83	291,62
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.100	0,602		0,1703	0,7723	1 291,29	0,00	1 270,15	2 561,44
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.102	0,198		0,0592	0,2572	424,71	0,00	441,53	866,24
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.104	0,632		0,1907	0,8227	1 355,64	0,00	1 422,30	2 777,94
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.106	0,355		0,1176	0,4726	761,48	0,00	877,10	1 638,57
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.108	0,913		0,274	1,187	1 958,39	0,00	2 043,57	4 001,96
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.110	0,355		0,1139	0,4689	761,48	0,00	849,50	1 610,98
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.59	1,3585	2,282	0,1732	3,8137	2 913,98	2 310,66	1 291,78	6 516,42
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.59 корп.1	0,8521		0,077	0,9291	1 827,75	0,00	574,29	2 402,04
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.90	0,3257		0,0794	0,405	698,63	0,00	592,19	1 290,82
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.92	0,299		0,0841	0,3831	641,36	0,00	627,24	1 268,60
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.94	0,2053		0,1108	0,3161	440,37	0,00	826,38	1 266,75
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.96	0,308		0,0731	0,3811	660,66	0,00	545,20	1 205,86
Котельный цех №7	ул. Патриотическая, д.98	0,759		0,2238	0,9828	1 628,06	0,00	1 669,17	3 297,22
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.1	0,478		0,1389	0,6169	1 025,31	0,00	1 035,96	2 061,27
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.13	0,6499		0,1749	0,8248	1 394,04	0,00	1 304,46	2 698,49
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.17	0,62		0,1728	0,7928	1 329,90	0,00	1 288,79	2 618,69
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.19	0,629		0,1691	0,7981	1 349,21	0,00	1 261,20	2 610,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.21	0,638		0,1797	0,8177	1 368,51	0,00	1 340,26	2 708,77
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.23	0,2785		0,0102	0,2887	597,38	0,00	76,07	673,46
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.29	0,8078		0,0858	0,8936	1 732,73	0,00	639,92	2 372,65
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.3	0,3		0,0805	0,3805	643,50	0,00	600,39	1 243,89
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.5	0,605		0,1691	0,7741	1 297,73	0,00	1 261,20	2 558,92
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.7 корп.а	0,1374		0,0386	0,1759	294,72	0,00	287,89	582,61
Котельный цех №7	ул. Полевая, д.9	0,7157		0,1647	0,8804	1 535,18	0,00	1 228,38	2 763,56
Котельный цех №7	ул. Сагитова, д.1 корп.а	0,109			0,109	233,81	0,00	0,00	233,81
Котельный цех №7	ул. Сагитова, д.9 корп.а	0,2187			0,2187	469,11	0,00	0,00	469,11
Котельный цех №7	ул. Советская, д.80	0,0321			0,0321	68,85	0,00	0,00	68,85
Котельный цех №7	ул. Советская, д.96	0,3511		0,0342	0,3853	753,11	0,00	255,07	1 008,18
Котельный цех №7	ул. Советская, д.96 корп.а	0,1671		0,0046	0,1717	358,43	0,00	34,31	392,74
Котельный цех №7	ул. Советская, д.98	0,2707		0,057	0,3277	580,65	0,00	425,12	1 005,77
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.1	0,2493		0,1074	0,3567	534,75	0,00	801,02	1 335,77
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.10	0,625		0,1572	0,7822	1 340,63	0,00	1 172,44	2 513,07
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.10 корп.а	0,1325		0,0278	0,1603	284,21	0,00	207,34	491,55
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.10 корп.б	0,0858		0,0025	0,0883	184,04	0,00	18,65	202,69
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.12	0,3		0,0788	0,3788	643,50	0,00	587,71	1 231,21
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.13	0,532		0,1262	0,6582	1 141,14	0,00	941,24	2 082,38
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.14	0,46		0,1176	0,5776	986,70	0,00	877,10	1 863,80
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.14 корп.а	0,2522		0,0641	0,3164	540,97	0,00	478,08	1 019,05
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.15	0,331		0,0841	0,4151	710,00	0,00	627,24	1 337,24
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.16	0,335		0,0907	0,4257	718,58	0,00	676,47	1 395,04
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.17	0,328		0,0821	0,4101	703,56	0,00	612,33	1 315,89
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.18	0,334		0,0923	0,4263	716,43	0,00	688,40	1 404,83
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.2	0,474		0,1282	0,6022	1 016,73	0,00	956,15	1 972,88
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.2 корп.а	0,3502		0,115	0,4652	751,18	0,00	857,70	1 608,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.20	0,347		0,0899	0,4369	744,32	0,00	670,50	1 414,82
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.22	0,31		0,0751	0,3851	664,95	0,00	560,12	1 225,07
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.22 корп.а	0,1873		0,0421	0,2294	401,76	0,00	313,99	715,75
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.22 корп.б	0,3463		0,1115	0,4578	742,81	0,00	831,60	1 574,41
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.22 корп.в	0,0085			0,0085	18,23	0,00	0,00	18,23
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.24	0,509		0,1205	0,6295	1 091,81	0,00	898,73	1 990,53
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.26	0,337		0,085	0,422	722,87	0,00	633,96	1 356,82
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.28	0,6394		0,0402	0,6795	1 371,51	0,00	299,82	1 671,34
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.28 корп.а	0,1479		0,0147	0,1626	317,25	0,00	109,64	426,88
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.3	0,198		0,0555	0,2535	424,71	0,00	413,94	838,65
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.4	0,1952		0,072	0,2672	418,70	0,00	537,00	955,70
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.5	0,194		0,0519	0,2459	416,13	0,00	387,09	803,22
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.6	0,204		0,0406	0,2446	437,58	0,00	302,81	740,39
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.7	0,193		0,0502	0,2432	413,99	0,00	374,41	788,39
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.7 корп.а	0,198		0,0551	0,2531	424,71	0,00	410,95	835,66
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.7 корп.б	0,0919		0,0359	0,1278	197,13	0,00	267,75	464,88
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.8	0,2546		0,0429	0,2976	546,12	0,00	319,96	866,08
Котельный цех №7	ул. Суханова, д.9	0,1056		0,0373	0,1428	226,51	0,00	278,19	504,71
Котельный цех №7	ул. Халтурина, д.91	0,0968			0,0968	207,64	0,00	0,00	207,64
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.15	0,0143			0,0143	30,67	0,00	0,00	30,67
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.17	0,1072			0,1072	229,94	0,00	0,00	229,94
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.21	0,0747			0,0747	160,23	0,00	0,00	160,23
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.22	0,0176			0,0176	37,75	0,00	0,00	37,75
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.23	0,0012		0,0001	0,0013	2,57	0,00	0,75	3,32
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.25	0,366		0,078	0,444	785,07	0,00	581,75	1 366,82
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.27	0,4718		0,1032	0,575	1 012,01	0,00	769,70	1 781,71
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.40	0,1386		0,0304	0,169	297,30	0,00	226,73	524,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	Σ	отопле- ния	вентиля- ции	ГВС	Σ
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.42	0,294		0,083	0,377	630,63	0,00	619,04	1 249,67
Котельный цех №7	ул. Худайбердина, д.44	0,364		0,0862	0,4502	780,78	0,00	642,91	1 423,69
Котельный цех №7	ул. Чапаева, д.87	0,472		0,1291	0,6011	1 012,44	0,00	962,87	1 975,31
Котельный цех №7	ул. Южная, д.18	0,529		0,1201	0,6491	1 134,71	0,00	895,74	2 030,45
Котельный цех №7	ул. Южная, д.20	0,6435		0,065	0,7085	1 380,31	0,00	484,79	1 865,10
Котельный цех №7 всего		79,97920	9,30770	15,54420	104,83130	171 555,38	9 424,59	115 933,31	296 913,28

3 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К КОТЕЛЬНОМУ АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ »

Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельному АО «СРТС»

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопле- ние	вентиля- цию	ГВС	сумма
Котельная №1	ул. Баумана, д.1	0,0456			0,0456	97,81	0,00	0,00	97,81
Котельная №1	ул. Баумана, д.2	0,226		0,0218	0,2478	484,77	0,00	162,59	647,36
Котельная №1	ул. Баумана, д.3	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.145	0,2334		0,0094	0,2428	500,64	0,00	70,11	570,75
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.147	0,136		0	0,136	291,72	0,00	0,00	291,72
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.149	0,284		0,0446	0,3286	609,18	0,00	332,64	941,82
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.149 корп.а	0,139		0	0,139	298,16	0,00	0,00	298,16
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.149 корп.б	0,141		0	0,141	302,45	0,00	0,00	302,45
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.150 корп.а	0,1722		0,034	0,2062	369,37	0,00	253,58	622,95
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.151	0,2118		0,0959	0,3076	454,31	0,00	715,25	1 169,56
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.158	0,0854			0,0854	183,18	0,00	0,00	183,18
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.160	0,2487			0,2487	533,46	0,00	0,00	533,46
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.164	0,2052		0,008	0,2132	440,15	0,00	59,67	499,82
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.164 корп.а	0,084			0,084	180,18	0,00	0,00	180,18
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.166	0,2962			0,2962	635,35	0,00	0,00	635,35
Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.170	0,054			0,054	115,83	0,00	0,00	115,83
Котельная №1	ул. Комсомольская, д.111	0,1762		0,053	0,2292	377,95	0,00	395,29	773,24
Котельная №1	ул. Лермонтова, д.4	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная №1	ул. Халтурина, д.153 корп.а	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная №1 всего		2,7387	0	0,2667	3,0053	5 874,51	0,00	1 989,13	7 863,64
Котельная №10	ул. Фучика, д.1	0,138			0,138	296,01	0,00	0,00	296,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопле- ние	вентиля- цию	ГВС	сумма
Котельная №14	ул. Ильича, д.68	0,2876		0,0749	0,3625	616,90	0,00	558,63	1 175,53
Котельная №14	ул. Полевая, д.138	0,2386		0,0084	0,247	511,80	0,00	62,65	574,45
Котельная №14	ул. Южная, д.148	0,3071			0,3071	658,73	0,00	0,00	658,73
Котельная №14 всего		0,8333	0	0,0833	0,9166	1 787,43	0,00	621,28	2 408,70
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.104	0,0282			0,0282	60,49	0,00	0,00	60,49
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.105	0,154		0,0214	0,1754	330,33	0,00	159,61	489,94
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.106	0,0106			0,0106	22,74	0,00	0,00	22,74
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.107	0,103		0,003	0,106	220,94	0,00	22,37	243,31
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.113	0,0575			0,0575	123,34	0,00	0,00	123,34
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.117	0,05			0,05	107,25	0,00	0,00	107,25
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.118	0,1442			0,1442	309,31	0,00	0,00	309,31
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.122	0,0302			0,0302	64,78	0,00	0,00	64,78
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.124	0,1394			0,1394	299,01	0,00	0,00	299,01
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.125	0,4847		0,0266	0,5113	1 039,68	0,00	198,39	1 238,07
Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.129	0,1273			0,1273	273,06	0,00	0,00	273,06
Котельная №2	ул. Коммунаров, д.15 корп.а	0,0914		0,0132	0,1046	196,05	0,00	98,45	294,50
Котельная №2	ул. Комсомольская, д.45	0,1066			0,1066	228,66	0,00	0,00	228,66
Котельная №2	ул. Комсомольская, д.47	0,247		0,0486	0,2956	529,82	0,00	362,47	892,29
Котельная №2	ул. Комсомольская, д.47 корп.а	0,197		0,0265	0,2235	422,57	0,00	197,64	620,21
Котельная №2	ул. Комсомольская, д.67	0,2027		0,029	0,2317	434,79	0,00	216,29	651,08
Котельная №2	ул. Комсомольская, д.67 корп.1	0,0712		0,011	0,0822	152,72	0,00	82,04	234,77
Котельная №2	ул. Комсомольская, д.80	0,1581			0,1581	339,12	0,00	0,00	339,12
Котельная №2	ул. Комсомольская, д.82	0,4501		0,0033	0,4534	965,46	0,00	24,61	990,08
Котельная №2	ул. Мира, д.54	0,0228			0,0228	48,91	0,00	0,00	48,91
Котельная №2	ул. Мира, д.57	0,2621			0,2621	562,20	0,00	0,00	562,20
Котельная №2	ул. Мира, д.58	0,2719		0,0567	0,3286	583,23	0,00	422,89	1 006,11
Котельная №2	ул. Мира, д.59	0,1789			0,1789	383,74	0,00	0,00	383,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адрес объекта	Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч				Годовое потребление тепла, Гкал			
		отопле- ния	вентиля- ции	ГВС, средне- час.	сумма	отопле- ние	вентиля- цию	ГВС	сумма
Котельная №2	ул. Мира, д.60	0,042			0,042	90,09	0,00	0,00	90,09
Котельная №2	ул. Мира, д.61	0,0394			0,0394	84,51	0,00	0,00	84,51
Котельная №2	ул. Мира, д.62	0,3823			0,3823	820,03	0,00	0,00	820,03
Котельная №2	ул. Пушкина, д.63	0,0512			0,0512	109,82	0,00	0,00	109,82
Котельная №2	ул. Садовая, д.18	0,1657			0,1657	355,43	0,00	0,00	355,43
Котельная №2	ул. Садовая, д.20	0,368		0,0583	0,4263	789,36	0,00	434,82	1 224,18
Котельная №2	ул. Сакко и Ванцетти, д.23	0,4275		0,135	0,5625	916,99	0,00	1 006,87	1 923,86
Котельная №2	ул. Халтурина, д.103	0,5677		0,0452	0,6129	1 217,72	0,00	337,12	1 554,83
Котельная №2	ул. Халтурина, д.106	0,1641		0,0457	0,2099	351,99	0,00	340,84	692,84
Котельная №2	ул. Халтурина, д.119	0,306			0,306	656,37	0,00	0,00	656,37
Котельная №2	ул. Халтурина, д.121	0,147			0,147	315,32	0,00	0,00	315,32
Котельная №2	ул. Худайбердина, д.10	0,209			0,209	448,31	0,00	0,00	448,31
Котельная №2	ул. Худайбердина, д.16	0,2327			0,2327	499,14	0,00	0,00	499,14
Котельная №2	ул. Худайбердина, д.18	0,2693		0,0101	0,2794	577,65	0,00	75,33	652,98
Котельная №2	ул. Худайбердина, д.19 корп.а	0,2091			0,2091	448,52	0,00	0,00	448,52
Котельная №2	ул. Худайбердина, д.20	0,121			0,121	259,55	0,00	0,00	259,55
Котельная №2	ул. Худайбердина, д.20 корп.а	0,0459			0,0459	98,46	0,00	0,00	98,46
Котельная №2 всего		7,33680	0,00000	0,53360	7,87050	15 737,44	0,00	3 979,75	19 717,18
Котельная №7	ул. Карла Маркса, д.54	0,0802			0,0802	172,03	0,00	0,00	172,03