Центр ГРАНД

76

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____ Ф.И.О.

М.П.

Адрес объекта: ул.Ломоносова д.28

Объём дома, м3: 2742

Периметр дома, м: 95

Этажность дома: 2

Представители:

Администрации района _____

Управляющей, эксплуатирующей организации ЖЭУ-18 ООО, Башкириндустрия плюс"

Муниципального жилищного надзора _____

Собственник жилого дома (уполномоченный собранием) Семенова М.Б.

НОФ "Региональный оператор РБ" _____

Составили дефектную ведомость по капитальному ремонту крыши.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту крыши

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Новый Раздел			
1	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	7,34	
2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2	7,34	
3	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя)	100 м2	7,15	
4	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо: без промазки кромок	100 м2	7,15	
5	Разборка парапетных решеток	100 м		
6	Ограждение кровель перилами	100 м		
7	Ограждение кровель перилами б/у	100 м		
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (ограждения)	100 м2		
9	Разборка слуховых окон прямоугольных: односкатных или двускатных	100 окон	0,02	
10	Устройство слуховых окон	1 окно	0,02	
11	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м2	м2	1,15	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	2,84	

1	2	3	4	5
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2,2	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,06	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	19	
16	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм	100 м2	0,9	
17	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм	100 м2	6,69	
18	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, свесов	100 м труб и покрытий	3,19	
19	Монтаж свесов из тонколистовой стали толщ 2 мм	1 т	1,99	
20	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм	т	0,292	
21	Монтаж желобов из угловой стали 63х63 мм	1 т	0,54	
22	Сталь угловая 63х63 мм	т		
23	Окраска свесов суриком за: 2 раза	100 м2	1,4	
24	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по: дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,06	
25	Устройство фартука перед слуховыми окнами из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,09	
26	Устройство: лестниц без подшивки	1 м2	4,6	
27	Устройство: переходных мостиков	100 п. м	62	
28	Укладка ходовых досок по чердаку	100 м	62	
29	Наращивание фановых труб из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м	7	
30	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		
31	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		
32	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		
33	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		
34	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		

Подписи представителей:

Администрации района_____

Управляющей, эксплуатирующей организации_____

Начальник участка ЖЭУ №18 Федорова Л.А.

Муниципального жилищного надзора_____

Собственник жилого дома (уполномоченный собранием)_____ Селивонова М.И.

НОФ "Региональный оператор РБ"_____